Leht 4

Leht 2

Männimetsa tee 4
31701:002:0239

Männimetsa tee 2
31701:002:0241

Kuusemetsa tee 3
31701:002:0236

Kuusemetsa tee 1
31701:002:0235

Kuusemetsa alajaam
31701:002:0255

Kuusemetsa tee
31701:002:0234

Kuusemetsa tee 4
31701:002:0231

Kuusemetsa tee 2
31701:002:0233

Saviiri tee
31701:002:0253

Salutaguse tee L1
31701:001:0877

Tallinna-Rapla raudtee 63001
31701:001:2047

H

G

F

E

B

A

AJ Saviiri

TV
15520LK

K1/3
15515LK

HK1
JK31982

JK31957

JK31956

JK märgistada nõuetekohaselt.

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F13...jätkumuhv (JK31957)
(AXPK 4G120); L=108m, trass: L=**100**m (***MPL417017***)

750N, Ø110mm, L=**21**m

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F1...JK31983
(AXPK 4G120); L=99m, trass: L=**92**m (***MPL417018***)

750N, Ø160mm, L=**21**m

Perspektiivne vee- ja kanalistasioonitrass.
Kaablite sügavus 0,7m

Kaablite paigutus lõigul A...B on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 1)

Kaablite paigutus lõigul G...H on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 4)

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F11...JK31982
(AXPK 4G120); L=107m,
trass: L=**99**m (***MPL417016***)

750N, Ø110mm, L=**20**m

750N, Ø110mm, L=**54**m

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F9...JK67491
(AXPK 4G120); L=141m,
trass: L=**133**m (***MPL417015***)

Ettevaatust,
drenaaž!

Ettevaatust,
elektrikaablid!

Ettevaatust,
kanalisatsioonitrass!

Ettevaatust,
elektrikaabel!

Kinniselt, L=25 m

Kinniselt, L=20 m

Kinniselt, L=51 m

1250N, Ø160mm, L=**25**m

750N, Ø160mm, L=**43**m

3x 1250N, Ø110mm, L=**20**m

3x 750N, Ø110mm, L=**55**m

750N, Ø160mm, L=**9**m

750N, Ø110mm, L=**62**m;
750N, Ø160mm, L=**62**m

Võsa ja puude raie

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
AJ Saviiri F3...jätkumuhv (JK32093)
(AXPK 4G240); L=179m, trass: L=**173**m (***MPL417019***)

Proj. 10 kV maakaabel:
AJ Saviiri...jätkumuhv (AJ Kiriku tee)
(3x240+35); L=509m, trass: L=**498**m (***KPL0239***)

Kaablite paigutus lõigul E...F on näidatud joonisel TR1140-4 (lehel 3)

Proj. 10 kV maakaabel:
Jätkumuhv (258KPHK)...AJ Saviiri
(3x240+35); L=280m, trass: L=**270**m (***KPL225306***)

1250N, Ø160mm, L=**51**m

N
W
E
S

Tingmärgid on toodud asendiplaani 1. lehel.

Projekt:	**Elektrivõrgu ümberehitus Saviiri alajaama piirkonnas Urge küla, Kohila vald, Raplamaa**		Tellija:	**Elektrilevi OÜ**	
Joonis:	**Asendiplaan**		Joonise nr:	**TR1140-1**	
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild** 17.09.2024	Mõõtkava	**1:250**	Leht / Lehti
	Kontrollis	**Mikk Reiter** 17.09.2024	Staadium	**Tööprojekt**	3 / 9