



TRANSPORDIAMET

Põltsamaa Vallavalitsus
info@poltsamaa.ee
Lossi tn 9
48104, Jõgeva maakond, Põltsamaa
vald, Põltsamaa linn

Teie 02.04.2025

Meie 04.04.2025 nr 7.1-2/25/5384-2

Põltsamaa valla Puurmanni aleviku Ülejõe tee 10, reoveepuhasti, menetlus nr 483004

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põltsamaa valla Puurmani alevikus riigitee 14193 Puurmani-Ässa-Tõrve kaitsevööndis paiknevale Ülejõe tee 10 kinnistule (kat tunnus 61102:002:0260) reoveepuhasti ehitusteatise. Projekteeritud reoveepuhasti paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 0,9 ulatudes lähima punktiga ca 17 m kaugusele riigitee katte servast. Suublaks on projekteeritud riigitee äärne teekraav.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast. EhS § 72 lg 1 p 5 keelab veerežiimi muutuse teekaitsevööndis.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatist 2511201/32907 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele. Teekraavi ei ole lubatud reovett (ka puhastatud) juhtida.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et reoveepuhastist suubuvale veele kavandatakse imbväljak, mis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee