



PÄÄSTEAMET

Ingvar Saare
Kihnu Vallavalitsus
info@kihnu.ee

Teie 15.04.2021 nr

Meie 10.05.2021 nr 7.2-3.4/3229-2

Õmbluse detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Austatud Ingvar Saare

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lääne päästekeskus kooskõlastuse andmisest OÜ Ferrysan, poolt koostatud töö nr 2-19 Pärnu maakond, Kihnu vald, Lemsi küla, Õmbluse maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosale.

1. Välise kustutusvee lahendus ei ole kooskõlas Siseministri määruses nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord sätestatuga kauguse osas. Määramata on vajaminev kustutusvee hulk.

Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4, TuoS § 23 lg 2 ja Siseministri määrus nr 10 Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord § 6 ja § 7.

Kooskõlastamisest keeldumine on registreeritud Päästeameti infosüsteemis numbriga 2070-2021-2

Päästeameti Lääne päästkeskuse koostööstamiseest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kihnu Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelvalve büroo

nõunik

Lääne päästkeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee