



**TINGMÄRGID**

	Kinnistu piir
	Maantee kaitsevööndi piir
	0,4 kV maakaabel
	0,4 kV õhuliin
	1-20 kV õhuliin
	Proj. keskpinge õhuliin
	Uus õhuliini post
	Uus õhuliini tõmmits
	Uus õhuliini tugi

Projekt		Võru-Munamäe 10kV fiidri rekonstrueerimine etapp II, Võru vald, Võrumaa			Tellija Elektrilevi OÜ		
Joonis		Asendiplaani vaated 7 ja 8			Joonise nr IP6720-1		
Projekteeris	A. Erik	53 090 199	Mõõtkaava	M 1:1000			
Kontrollis	K. Maaten	512 7053	Staadium	Tööprojekt			
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348		Keel EST		Leht 5	Lehti 8		