



PÄÄSTEAMET

Koit Nook
Põlva Vallavalitsus
info@polva.ee

Teie 28.04.2025 nr 7-1.2/25-26-2

Meie 21.05.2025 nr 7.2-3.2/2551-1

**Põlva linna ettevõtlusalade
detailplaneeringu koostööstamisest
keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Gennadi Apevalov koostööstamisest Põlva linna ettevõtlusalade detailplaneeringut asukohaga Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 60, 81b, 85 ja 91 järgmisel põhjusel:

Kogu planeeringu ala asub umbteel, kuna ametlikult Jaama tänavale pääseb ainult ühest kohast ja see asub kaugemast planeeringualast ühe kilomeetri kaugusel. Umbtee pikkusena aktsepteeritakse kuni 150 m pikkust lõiku, mille lõpus peab olema ümberpööramise võimalus (EVS 812-7:2007 punkt 15). Hetkel on küll kasutusel Vabriku tänav ja Jaama tänav vaheline teelõik, mis läbib Jaama tn 70 kinnistut, kuid detailplaneeringuga seda võimalust ei ole planeeritud.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse koostööstamise andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Põlva Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Gennadi Apevalov
tuleohutusjärelvalve büroo
Lõuna päästkeskus

+372 7337336
gennadi.apavalov@paasteamet.ee