

24504:008:0783
Nigulamäe

24504:008:0782
Nigulamäe

24504:008:0805
Tooma

24504:008:0735
11238
Eilandjahe tee

24504:008:0781
Nigulamäe

24504:008:1038
Välja

24504:008:0295
Päivila



KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).

Demonteerida KP õhuliin koos mastidega Niida MVL kuni M73.
L= 2913 m õhuliini ja 29 masti + 8 tuge ja 1 tõmmits

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).

Demonteerida Niida MVL.

KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520, ühendada jätkumuhviga KPJM1 olemasoleva KP maakaabliga KPL219521.
L=1 823 / 1 838 m (trass/tegelik kulu).

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| Tellija:  | Toövõtja:  | Address: Mõigu 3, Tallinn Reg. nr: 10112 11445550 | Kuupäev: 05.08.2024 |
| Töö nimetus: Järgala üleviimine 20kV III etapp IP7218 | E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605 | Joon nr: 001/6(11) | Möötkava:1:500 (A1) |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi | | |