



24504:004:1227
Lauda tee 7

Projekteeritud AJ16428 ja vahetrafo alajaam AJ16429.

Projekteeritud KP kaabelliin AHXAMK-W 3x240 (KPL240130), L=16/36 m.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.
Olemasolev õhuliin demonteerida kuni mastini M46.

24504:004:1226
Lauda tee 3

Projekteeritud KP kaabelliin AHXAMK-W 3x240 (KPL240129), AJ16428 kuni
KP mast M1 L=10/30 m. Kaablikaitsetorus D160, 750N.
Olemasolev õhuliin demonteerida kuni mastini M1.

24504:004:1224
Siimumäe

Olemasolev MP kaabel 364178 AXPk 4x70 lõigata lahti ja ühendada
jätkumuhvidega projekteeritud AJ16428 MP sektsiooni. Vaata AJ skeemi!

1. MP JM1: AJ16428 F5 - MP mast M1, uus kaabel AXPk 4G70, MPL34178, L=16/19 m
2. MP JM2: AJ16428 F7 - MP mast M1, uus kaabel AXPk 4G120, MPL 435861, L=16/19 m

Projekteeritud MP kaabelliin alates jätkumuhv MPJM3 kuni MP mast M1, AXPk 4G240
(34178) L=23/36 m.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.

Projekteeritud MP kaabelliin AJ16428 kuni MP mast M1, AXPk 4G240 (MPL426308), L=84/99 m.
Kaablikaitsetorus D160, 750N.

24504:004:0796
Kasteheina

24504:004:0801
Tihala

