



24501:001:0207
Klubi tee 1

24501:001:0214
Klubi tee

Olemasolevale KP kaablile 18721(17821) teha
pimeotsad ja viia tööst välja.

Projekteeritud keskpinge harukilp HK2231.

HK2231

24504:004:0487
Mäeveere tee lõik 1

24501:001:1091
Talismaa

24501:001:0216
Põhjakivi

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud AJ14001.

Jägala üleviimise II etapi käigus paigaldatud reservtoru D160, 450N, L=239m.
Olemasolevasse kaabliakitseturusse paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x240+35, KPL219520.

Tellija:	elektrilevi	Töövõtja:	enersense	Aadress:	Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550	Kuupäev:	05.08.2024
Töö nimetus:	Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218	E-mail:	liis.tammekand@enersense.com +372 56924605	Reg. nr:		Töö nr:	IH/24/011
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteeris:	Liis Tammekand	Tel nr:		Joon nr:	001/1(11)
		Kontrollis:	Janar Kubbi			Mootkava:	1:500 (A1)