

24504:008:0814
Seene tn 6

24504:008:0817
Jõelähtme tee 7a

24501:001:0776
Jõelähtme tee 7

24504:008:02
Söödahoidla

24504:008:0302
Jõelähtme tee 5

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x120+35 AJ16422 kuni olemasoleva KP maakaablini 94184 ning muhvida kokku.
L=628 / 636 m (trass/kaabel).
Kaablikaitsetorus D160, 750N, lahtisel meetodil.

24504:008:0272
Jõelähtme tee 3



24504:008:0804
Jõelähtme tee 10

24501:001:0387
Jõelähtme tee 1

Paigaldada KP maakaabel AHXAMK-W 3x50+25 AJ16422 kuni Kostivere farm I alajaamani (tarbija ühenduse taastamine).
Loo elekter on paigaldanud reservtoru kuni Jõelähtme teeni.
L=518 / 533 m (trass/kaabel).
Kaablikaitsetorus D160, 750N, lahtisel meetodil.

24501:001:0457
Jõelähtme tee 8a

24504:008:0666
Jõelähtme tee 2

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Tellija:  | Töövõtja:  | Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 11445550 | Kuupäev: 05.08.2024 |
| Töö nimetus: Jägala üleviimine 20kV III etapp IP7218 | E-mail: liis.tammekand@enersense.com | Tel nr: +372 56924605 | Töö nr: IH/24/011 |
| Joonise nimetus: Asendiplaan | Projekteeris: Liis Tammekand | Kontrollis: Janar Kubbi | Joon nr: 001/8(10) |
| | | | Möötkava:1:500 (A1) |