



peenike kuusk eemaldada

Putkaste metskond 4  
39201:001:0870

X = 6534350

Y = 388850

Kalurikoja metsaonn  
20501:001:0052

12140 Ristna majaka tee  
39201:001:2842

12142 Ristna-Hirmuste tee  
39201:001:2860

LK239705  
Tarbijakaabli jaoks reservtoru  
PVC50 450N L=2 / 4 m  
Uks riigi maantee poole.  
Paigaldada märketulp.

Kinnine läbindamine  
PVC110 1250N L = 30 m  
ca 1,5 m sügavusel puude alt

MPL445868 AXPK 4G50 L = 93 / 97 m  
Lahtise kaevikuna:  
kaitsetorusse PVC110 750N L = 63 m  
min 1,0 m sügavusele,  
Suur-Puumetsa mü-s 0,7 m sügavusele

ol.ol 56610LK  
Lepametsa <- cemaldada  
Suur-Puumetsa <- uus aadress  
sokli ossa paigaldada  
hargnemisklemmid  
Tähistused uuendada.

Suur-Puumetsa  
20501:001:2017

Lepametsa  
20501:001:2016

- Märkused:
- ) Geocalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 14548G.
  - ) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
  - ) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed.
  - ) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak pinnas tihendada.
  - ) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

- TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- ← → Olemasolev 0,4 kV maakaabel
  - ◻ Olemasolev 0,4 kV liitumiskilp
  - → Olemasolev 0,4 kV tarbijakaabel
  - → Projekteeritud maakaabel
  - → kaitsetorus PVC D110 1250N
  - ◻ Puurimiskaevik
  - → Projekteeritud maakaabel
  - → kaitsetorus PVC D110 750N
  - → Projekteeritud tarbijakaabli
  - → reservtoru PVC D50 450N
  - → Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
  - → Projekteeritud kaablitulp
  - Kinnistu piir
  - Suurte puude kaitsevöönd r=2m

Tellija:		Toovõtja:		Address:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev:	märts 2026
Too nimetus:	Lepametsa elamu liitumise tööprojekt. Kalana küla, Hiiumaa vald, Hiiuma maakond.			Reg nr:	11445550	Töö nr:	LC4823
Joonise nimetus:	Asendiplaan			Telefon:	5642985	Joon nr:	001
				e-mail:	ain.talts@enersense.com	Möötkava:	1:350 (A4)
				Projekteerija:	Ain Talts		