

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 240 V 32 A 50 Hz
2. LÜHISOTALUVUS 6 kA
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII 1 kW 1 kW _____ cosfii
4. JUHTIMISPINGE JAH EI PINGE _____ V VOOL _____ A
5. JUHISTIKUTÜÜP L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE

EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TÜÜP KAPP KILP KARP
2. PAIGALDUSVIIS P.PEALNE SÜVISTATUD KAITSEASTE IP66 IK07
3. KINNITUSVIIS PÕRAND SEIN
4. UKSE TÜÜP LUKK RIIV
5. PÕHJA EHITUSVIIS AVATUD TULEKINDEL
6. PINNAKATE PULBER TULEKINDEL
7. MÕÕDUD KÕRGUS: _____ LAIUS: _____ SÜGAVUS: _____

SEADMETE INFORMATSIOON

1. SEADMETE TÜÜP K.KINDEL LIIKUV MUU
2. PAIGUTUSVIIS MOODUL TSENTRAAL
3. SIGNAALLAMBID TORU HÕÖG LED
4. KONTROLLITUD PAIGALDAJA POOLT TOOTJA POOLT

KAABLID

1. TOITEKAABLID ÜLALT ALT
2. VÄLJUUVAD JÕUKAABLID ÜLALT ALT INSTRUM.
3. JUHTKAABLID ÜLALT ALT INSTRUM.

TUNNUSSILT

1. TÄHISTUS STANDARD MUU
2. INSTRUM. NUMMERDUS INKREMENTAAL MOODUL MUU

MÄRKUSED

KILPI JÄTTA RESERVRUUMI MIN. 30%

TÜÜPSKEEM Metallkilp + m. plaat 200x300x155 RITTAL 157400

NB Lisada Antenn Kilbile Gateway jaoks

VIIMISTLUS – KORREKTNE, ILMASTIKU KINDEL, SOOJUSTATUD, KUUMMENETLUSEGA

JÄ AUKUDE PUURIMIST. KILBI UKSED LUKUSTATAVAD.

KILBI KESTA PLEKID TSINKIDA PÄRAST VALTSIMIST

D Muudatus:
E Muudatus:
F Muudatus:

A Muudatus:
B Muudatus:
C Muudatus:

Raigo Veisberg FIE
Tel: +372 53909971
Mail: raigo.veisberg@gmail.com
Kadaka tee 165-37
Reg. nr. 12947615, Tallinn

Mastikilp
ELEKTRIVARUSTUS
Tüüp kilp MKT1

Projekteeris
R.VEISBERG
Kontrollis
Kinnitas

Ahela nr.
PP
Leht
1/2

Keskuse nr.
MK T1

Töö nr.
202362

Joonise nr.

EL -5-06

