

**Tingmärgid**

- projekteeritud 0,4 kV maakaabel liivapadjale
- projekteeritud 0,4 kV maakaabel olemasolevasse kaitsetorusse
- projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorusse (ristumisaslas)
- projekteeritud liitumiskilp soklil
- demonteeritav objekt või seade
- katastripiir

Rehepapi kergliiklusteega ristuv as lüügis paigaldada kaabel olemasolevasse kaitsetorusse!

NB! Ettevaatust Adven Eesti AS gaasitorustik!

Projekteeritud MPL444873 Lembi aj F13 - LK239076 AXP4G300 L=16 / 20 m (kaabel paigaldada demont. kaabli 81048) asemele.

Projekteeritud MPL444872 Lembi aj F13 - LK239076 AXP4G300 L=14 / 18 m (kaabel paigaldada demont. kaabli 81047) asemele.

Rehepapi tee 16 28301:001:2179

- nr 22824, 0.836km

NB! Ettevaatust Telija sidekanalisatsioon!

Rehepapi tee 27 94901:006:0403

Rehepapi tee 27a 94901:006:0412

NB! Ettevaatust Tänavavalgustuse elektrikaabel!

Rehepapi tee 8 94901:001:0652

Projekteeritud liitumiskilp LK239076 (PK=560A) olemasoleva liitumiskilbi 147936LK asemele (samasse kohta). teha kilbi maandus ja potentsiaalitasanduse ring ümber kilbi 1m raadiuses.

- nr 22824, 0.841km

Rehepapi tee 29 94901:006:0404