AJ Trummi F3:
Ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL435488) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK69820, L=53/61m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N - min 1.0m sügavusele
Kinniselt PVC D110 1250N - min 1.5m sügavusele (Vastavalt teeoludele sügavamale)

Riigiteega 11505 Kangru teega ristumisel paigaldada maakaabel kinnisel meetodil minimaalselt 1,5 m sügavusele, L= 35m

Paigaldada jaotuskilp JK69820
Paigaldada liitumiskilp LK233887
peakaitsmega 3x100A

4,74m

Ristumine elektrikaabliga!

Ristumine perspektiivse sidetrassiga!

Ristumine sidetrassiga!

30401:001:2039
Kangru tee 2

30401:001:1848
11115 Kangru-Tuhala tee

30401:001:0472
Kangru-Tuhala tee T2

30501:001:0690
Kangru tee 5b

30501:001:0689
Kangru tee 5a

30501:001:0688
Kangru tee T3

Riigitee nr 11505 kaitsevöön

Telia

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev sidekaabel
- Puurimise kaevik
- VP24006 Projektiga projekteeritav gaasitrass
- VP24006 Projektiga projekteeritav kanalisatsioon
- VP24006 Projektiga projekteeritav veetrass
- VP24006 Projektiga projekteeritav side kaitsetoru
- 24HA15_PP_EL-4-01 Projektiga projekteeritav side

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-259
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 09.12.2024 Töö nr: LH24-17
Töö nimetus:	Kangru tee 5b liitumine madalpingel Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa LC2762	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:250
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Janar Kubbi	