

**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi Kalhip OÜ			Isiku- või registrikood 14659955	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Järva maakond, Paide linn, Viisu küla, Õnne tn, 2-3		Sihtnumber 73202	Maakond Järva maakond
	Telefon 5385 3323	e-post hardy.tubli@mail.ee		
Kontaktisik	Nimi HARDY TUBLI			
	Telefon 5385 3323	e-post hardy.tubli@mail.ee		

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Kevade tn 8 Kesklinna linnaosa Tallinn Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 78401:108:0074	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED**

Faaside arv 3	Amprite arv 630 A
------------------	----------------------

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarbimiskoha Tallinn, Kevade tn 8 uue koolihoone liitumiseks Elektrilevi projekteerib ja ehitab välja liitumispunkti.</li> <li>Soovitud peakaitsme nimivool – 3x630 A.</li> <li>Rajatav võrk ja liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale.</li> <li>Liitumispunkti asukoht määratakse liitumislepinguga. Alates 630 A madalpinge liitumisest asub liitumispunkt üldjuhul alajaama 0,4 kV jaotusseadmes. Liitumispunkti asukoht võib muutuda projekteerimise käigus.</li> <li>Elektrilised parameetrid täpsustuvad projekteerimise käigus.</li> </ul>
---

**KLIENDI TEGEVUSED**

- Elektrivõrguga liitumiseks tuleb liitujal sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Elektrilevi poolt ehitatud liitumispunkti kuni elektripaigaldise peakilbini ehitab liituja oma vajadustele vastava liini ja ühendab selle liitumispunkti.
- Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi liitumispunktis.
- Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Rajatava sisestuskaabli ristumisel Elektrilevi liini kaitsevööndiga tuleb elektriprojekt kooskõlastada Elektrileviga.
- Liituja elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitsete kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.
- Elektrienergia tarbimise alustamiseks tuleb sõlmida võrguleping ja tõendada oma elektripaigaldise nõuetekohasust auditi või ehitaja kinnituskirjaga vastavalt Seadme ohutuse seadusele.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Peep Herm

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+3725056891 | Peep.Herm@elektrilevi.ee

**Koostatud:** 10.03.2025**Kehtib kuni:** 10.03.2026