

Hr Egert Luukas
Konkurentsiamet
Tatari 39, 10134 Tallinn
info@konkurentsiamet.ee
Koopia: egert.luukas@konkurentsiamet.ee

Teie: 12.05.2025 nr 7-16/2025-198-3
Meie: 26.05.2025 nr 3-1/115-25-1

Vastus päringule

Konkurentsiamet on esitanud päringu, milles sooviti selgust gaasivõrgu liitumispunkti asukoha kohta aadressil Kaarli pst 9. AS Gaasivõrk vastas päringule 15.05.2025 selgitusega, et KÜ Kaarli pst 9 juhatuse liige on pöördunud ka AS Gaasivõrk poole 07.05.2025, mille käigus anti talle esmased vastused. Uuesti pöördus KÜ Kaarli pst 9 juhatuse liige AS Gaasivõrk poole 08.05.2025 ning tema päringule sisulise vastuse koostamisega tegeleti. Kuna vastuse korrektne ja terviklik koostamine võttis aega, sh olid ka asjassepuutuvad isikud puhkusel, siis kinnitasime, et vastame nii kliendi kui Konkurentsiameti päringule hiljemalt 26.05.2025.

Ühistu pöördumisele vastamiseks esitame järgnevad vastused küsimustele:

1. Kas manuses oleval joonisel 1 vastab gaasitorustike asend tegelikule olukorrale?
Maa- ja Ruumiameti kitsenduste infosüsteemis kajastatav Kaarli pst 9 kinnistu esine gaasitrassi asend vastab tegelikule olukorrale.
2. Kas joonisel 2 toodud liitumispunkti asukoht (kollane täpp, millele viitab kollane nool) võiks olla liitumispunkti ligilähedane asukoht? Kui sügaval maa sees torustik asetseb?
Liitumispunkti asukoht asub veidi paremal pool (orientiiriks palume võtta värava ees asuva sulgeseadme kape). Gaasitrass asub ligikaudu 1,65 m sügavusel.
3. Ühistule esitatud skeemil on näha enne liitumispunkti sulgemisseade. Kas see võimaldab liitumispunktis gaasi sulgemise, kui ühistu otsustab tarbijajärgse demonteerida?
Jah.
4. Kas võrguettevõtja hinnangul ühistu tarbijajärgse demonteerimine võib mõjutada kolmandate isikute (ühistuväliste isikute) gaasitarbimist?
Liitumispunkti kaudu varustatakse gaasiga elumaja aadressiga Kaarli pst 9 kortereid. Antud liitumispunktis on 5 kehtivat võrgulepingut.

Lisaks juhime tähelepanu, et antud kinnistul (kü 78401:107:0980) asub ka AS Gaasivõrk katoodkaitsejaam, mille funktsiooniks on gaasitorustiku katoodkaitse tagamine. AS-il Gaasivõrk on elektritoite saamiseks kehtiv leping AS-iga Elektrilevi.

- Lisa 1. Foto 1 2024 a. toimunud gaasitrassi sulgeseadme rekonstrueerimistöödest
- Lisa 2. Foto 2 2024 a. toimunud gaasitrassi sulgeseadme rekonstrueerimistöödest
- Lisa 3. Foto 3 sulgeseadme kapest
- Lisa 4. Foto 4 katoodjaama asendiplaan

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ave Paabel

Klienditeeninduse juht