

Saatja: <info@a4yp.ee>
Saadetud: 22.03.2024 11:00
Adressaat: Erti Suurtalu <Erti.Suurtalu@rescue.ee>; Elisabeth Siimer <elisabeth.siimer@rescue.ee>; Õiguskantsleri Kantselei <info@oiguskantsler.ee>; <taavi.paat@tartuvald.ee>; Margo Lempu <Margo.Lempu@rescue.ee>; Pjotr Vorobjov <Pjotr.Vorobjov@rescue.ee>; Päästeamet <rescue@rescue.ee>; Margo Klaos <margo.klaos@rescue.ee>
Koopia: Birgit Priks <birgit.priks@hotmail.com>
Teema: Re: Tuleohutusnõuetest korstende projekteerimisel
Manused: 231118_EP_AS-6-01_v04_vaated.pdf; 231118_EP_AS-6-02_v04_loiked.pdf; EVS 812-3-2018.jpg; Joonis A.10.png; EHITUSLIKE TULEOHUTUSNÕUETE KOKKUVÕTE.pdf

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere Erti,

Täname Teid tagasiside eest.

Meie ettevõtte poolt on koostatud (olemasoleva) elamu, aadressil Lubjamäe vkt 21, Aovere küla, Tartu vald, Tartu maakond, arhitektuurne rekonstrueerimise ja (vähesel määral) ka hoone laiendamise ehitusprojekt eelprojekti staadiumis.

Hoone koosneb kõrgemast hooneosast ja madalamast hooneosast. Elamu mõlema hooneosa katuste kalle on 11 kraadi (!!).

Madalamal hoone osal paikneva suitsukorstna kaugus kõrgema hooneosa katuse servast on üle 3 meetri (3040 mm).

Päästeameti Lõuna päästekeskuse menetleja Pjotr Vorobjov'i poolt on saadetud ehitusprojekt korduvalt tagasi märkusega, milles ta viitab EVS 812-3:2018 Küttesüsteemid joonisele A.10.

Päästeameti Lõuna päästekeskus

PJOTR VOROBJOV

4.

Kogu taotlus

20.03.2024

Lahendamiseks

Ahju ja pliidi korstna kõrgus ei vasta kehtivatele tuleohutusnõuetele. Korstna kõrgus peab vastama joonisele, mis asub kõrgemal, kui Teie poopt näidatud joonis (on ülevalt teine). Alus: Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 "Ehitisele esitatavad tuleohutusenõuded" § 26 lg 1, EVS 812-3:2018 "Küttesüsteemid" p 7.6.8.8 ja joonis A.10.

Leiame, et Päästeamet kohaldab valesti ja vägivaldselt EVS 812-3:2018 nõuet antud ehitusprojekti menetlemisel ja kooskõlastamisel.

EVS 812-3:2018 joonis A.10 käsitleb korstna minimaalset kõrgust /

kaugust lamekatustel paiknevatest objektidest ja teistest hoone osadest ning ehitistest.

Meie ettevõtte poolt koostatud ehitusprojektis, Töö nr 231118, käsitletava hoone katus on aga viilkatatus, mitte lamekatatus. Katusel on katusekalle ja viil.

Nagu juba eelnevalt kirjutatud, on hoone katusekalle 11 kraadi. Seega, tegemist ei ole lamekatusega.

Kas me saame õigesti aru, et Päästeamet ei tee enam vahet lamekatustel ja viiluga katustel ?

Mille alusel kohaldab Päästeamet viilkatustel paiknevatele korstendele EVS 812-3:2018 Küttesüsteemid Joonisel A.10 sätestatud nõudeid, mis antud joonise kohaselt kehtivad ainult lamekatustele ?

Oleme konsulteerinud nii meie ettevõtte vastutava spetsialisti, kui ka erinevate teiste arhitektuuribüroodega, ja kõik leiavad, et Päästeameti esitatud märkus ja antud nõue, ei ole kooskõlas kehtiva seadusega ega ka EVS mõttega.

Meie poolt koostatud elamu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojektis oleme lähtunud EVS 812-3:2018 Küttesüsteemid Joonis A.9 esitatud nõuetest, mis käsitlevad viilkatustel paiknevate korstende kõrguseid.

Samuti oleme oma Töö nr 231118 koostamisel arvestanud Päästeameti enda poolt avalikkusele esitatud Ehituslike Tuleohutusnõuete kokkuvõtte peatükist 4.5, mis käsitleb korstende kõrguseid viilkatustega hoonetel.

Kas tegemist on Päästeameti pahatahtlikkuse või asjatundmatusega ?

Palume Päästeameti selgitust.

Aitäh.

Kirjaga lisatud kaasa hoone vaated, EVS 812-3 joonis A.10, EVS 812-3:2018 joonis A.9 ja Päästeameti Ehituslike tuleohutusnõuete kokkuvõte

Tervitades ja head päeva soovides,

Priit

--

Lugupidamisega ja meeldivat koostööd soovides,

Priit Albri
Juhatus liige / Projekteerimise projektijuht

A4YP MANAGEMENT OÜ
KAUBA TRANSPORT OÜ
ARCHITECTURE4YOURPROJECTS OÜ
Tartu mnt. 84a, Tallinn (Fahle maja)

Koduleht www.a4yp.ee
E-mail. info@a4yp.ee
Telefon +372 5741 5507

28.02.2024 12:26 kirjutas Erti Suurtalu:

> Tere
>
> Täname Teid küsimuste eest, mis käsitlevad küttesüsteemide ohutusnõuete
> tagamist ehitusprojektis kirjeldatavaid küttesüsteeme!
>
> 1. Kas viilkatusega hoonel, mille katusekalle on kuni 30 kraadi
> (kõneall olevas ehitusprojektis 11 kraadi) arvestatakse nõutav korstna
> kõrgus
> (800 mm) korstna läbiviigu kohast katusel (katusekattest) või tuleb
> arvestada korstna kõrgus olenemata läbiviigu asukohast ikka
> katuseharjast alates ?
>
> Madalama või võrdse 30 kraadise katusekalde korral tuleb lähtuda katuse
> kattest. Korstna lühima külje (katuseharjale lähima külje) kõrguseks on
> lubatud minimaalselt 0,8 m. Katuse harja puutuva või läbiva korstna
> puhul tuleb tagada kõrgus minimaalselt 0,8 m katuseharjast.
>
> 2. Kuna hoonel on madalama kõrgusega hooneosa (joonis / foto manuses),
> siis kui kõrge peab olema madalama hooneosaga korstna kõrgus ?
> Infoks, et hoone katusekatte materjal ei ole põlevmaterjalist.
>
> Korstnate kõrgused tuleb tagada standardi EVS 812-3 alusel. Selgitavad
> joonised on kujutatud standardi joonisel A.9. Kauguste ja kõrguste
> arvestamisel tuleb lähtuda hoone konstruktsioonidest tingitud
> takistustest. Lamekatusest tingitud takistused ei ole võrreldavad
> viilkatusest tingitud takistustega, mis tähendab, et neid ei saa
> üks-ühele arvestada.
>
> Teie poolt saadetud joonistel ja fotol kujutatud madalama hooneosa
> korstna kõrgus peab ületama 0,8 m kõrgema osa katusetasapinda või
> katuseharja. Lamekatuste puhul arvestatakse katuseservast kõrgust 1m.
>
> Toodud tingimused kehtivad katusekatete tuletundlikkuse Broof (T2-T4)
> korral.
>
>
> Lugupidamisega,
>
> Erti Suurtalu
> ohutusjärelvalve osakond
> ekspert
> mob: +372 5656 8103
> Erti.Suurtalu@rescue.ee
>
> PÄÄSTEAMET
> Kevade 10 | 79529 Rapla
> www.rescue.ee
> <http://www.facebook.com/paasteamet>
>

>
>
>
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: info@a4yp.ee <info@a4yp.ee>
> Sent: Monday, February 26, 2024 2:51 PM
> To: Elisabeth Siimer <Elisabeth.Siimer@rescue.ee>
> Subject: Tuleohutusnõuetest korstende projekteerimisel
>
> TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu
> saatja korral palume linke ja faile mitte avada!
>
>
> Tere hea Elisabeth,
>
>
> Minu nimi on Priit Albri ja ma olen projekteerimisettevõtte
> ARCHITECTURE4YOURPROJECTS OÜ juhatuse liige ja projekteerimise
> projektijuht.
>
> Pöördume Teie, kui Päästeameti õigusosakonna juristi poole alljärgneva
> küsimusega ..
>
> Tulenevalt Päästeameti märkusest ühe ehitusprojekti menetlemisel, on
> tõstatunud küsimus hoone korstende kõrgusest.
>
> Kas viilkatusega hoonel, mille katusekalle on kuni 30 kraadi (kõneall
> olevas ehitusprojektis 11 kraadi) arvestatakse nõutav korstna kõrgus
> (800 mm) korstna läbiviigu kohast katusel (katusekatte) või tuleb
> arvestada korstna kõrgus olenemata läbiviigu asukohast ikka
> katuseharjast alates ?
>
> Teine küsimus:
> Kuna hoonel on madalama kõrgusega hooneosa (joonis / foto manuses),
> siis kui kõrge peab olema madalama hooneosaga korstna kõrgus ?
> Infoks, et hoone katusekatte materjal ei ole põlevmaterjalist.
>
> Päästeameti poolt on avaldatud teatmik EHITUSLIKE TULEOHUTUSNÕUETE
> KOKKUVÕTE , mille punkt 4.5.kohaselt on antud joonis Lamekatuste kohta.
> Küsimus, kas Päästeameti Teatmiku joonisel näidatud kehtib ka
> viilkatuste kohta ?
>
> Aitäh.
>
> Tervitades ja head päeva soovides,
>
> Priit
>
> --
> Lugupidamisega ja meeldivat koostööd soovides,
>
>
> Priit Albri
> Juhatuse liige / Projekteerimise projektijuht
>

> A4YP MANAGEMENT OÜ
> KAUBA TRANSPORT OÜ
> ARCHITECTURE4YOURPROJECTS OÜ
> Tartu mnt. 84a, Tallinn (Fahle maja)
> Koduleht www.a4yp.ee
> E-mail. info@a4yp.ee
> Telefon +372 5741 5507

--

Lugupidamisega ja meeldivat koostööd soovides,

Priit Albri
Juhatus liige / Projekteerimise projektijuht

A4YP MANAGEMENT OÜ
KAUBA TRANSPORT OÜ
ARCHITECTURE4YOURPROJECTS OÜ
Tartu mnt. 84a, Tallinn (Fahle maja)
Koduleht www.a4yp.ee
E-mail. info@a4yp.ee
Telefon +372 5741 5507