

Transpordiamet

info@transpordiamet.ee

Andres.Lainoja@transpordiamet.ee

14.01.2022

Vastuskiri Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta esitatud seisukohale

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet teavitas Transpordiametit 28.10.2021 kirjaga nr 10-10/20/6843-3 Tartu mnt 84c kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust. KSH aruande avalik väljapanek toimus 15.11.2021 kuni 14.12.2021.

Transpordiameti 02.11.2021 kirjas nr 7.1-2/21/20491-3 esitatud seisukohast tulenevalt täiendatakse KSH aruannet, juhtides tähelepanu, et planeerimisel tuleb järgida suurimat lubatavat hoonestuskõrgust (83 meetrit arvestatuna keskmisest merepinnast) ja et kõrguspiirang kohaldub ehitusperioodil ka ehitustehnikale (kraanad jms).

Lugupidamisega

Urmas Uri
Kobras OÜ juhataja, KSH juhtekspert
urmas@kobras.ee
/allkirjastatud digitaalselt/

Alice Laanemägi
Raam Arhitektid AI OÜ, planeerija
alice@raamarhitektid.eu
/allkirjastatud digitaalselt/

Koopia: Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
kommunaal@tallinnlv.ee