

**ELERING AS TEHNILISED TINGIMUSED nr 12-9/2025/282  
05.05.2025**

*Kooskõlastuse taotleja:*

*Taotleja E-Mail:*

*Objekti iseloomustus:*

*kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks*

*Saue Vallavalitsus*

*kaie.tobreluts@sauevald.ee*

*Projekteerimistingimuste andmine mitut*

**Tehnilised tingimused mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks**

Elering AS tingimused:

1. Projekti ala paiknevad Elering AS 330 kV õhuliinid L503-2 Sindi – Harku ja 110 kV õhuliinid L111/L112 Keila – Harku ja nende kaitsevöönd, mis on 40 m liini telgjoonest mõlemale poole;
2. Tööprojekti koostamisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud planeeringuid ja servituudialasid;
3. Tööprojekti koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded";
4. 110 kV õhuliini kaitsevööndis paigaldada kaabel kaitsetorusse min. 1,0 m sügavusele;
5. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5 m;
6. Ehitusmaterjalide ja pinnase ladustamine Elering AS 330/110 kV õhuliini teljest kuni 22 m kaugusele on keelatud;
7. Tööprojekti koostamise käigus saab informatsiooni olemasolevate Elering AS liinide ja seadmete kohta piirkonna käidukorraldajalt;
8. Tööprojekti kooskõlastamiseks esitada pädeva asutuse poolt väljastatud projekteerimistingimused, projekti seletuskiri ning tehnovõrkude graafiline osa (asendiplaan ja ristumiste pikiprofilid) digitaalsel kujul (dwg). Failid saata aadressile [yho.kooskolastused@elering.ee](mailto:yho.kooskolastused@elering.ee);
9. Kaeve- ja tõstetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast vormikohase taotluse esitamist ning selle kooskõlastamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-i poolt.
10. Taotlusvorm on kättesaadav aadressil: [Kaitsevööndis tegutsemise luba | Elering](#).

/allkirjastatud digitaalselt/

Erki Autalu

Elering AS

Liinide hooldusjuht

tel. 5394 4581