



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/25/5121-2

27.06.2025

| | |
|--|--|
| Projekti nimetus | Ehte Humanitaargümnaasiumi ajutise moodulklasside hoone projekt |
| Aadress | Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ehte tn 9 |
| Staadium | Eelprojekt |
| Tellija nimetus ja aadress | Tallinna Haridusamet, reg.nr 75014289, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Estonia pst 5a, 10143 |
| Andmed projekterija kohta | Autem Stuudio OÜ, reg. nr 12030992, Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Suure-Jaani linn, Veski tn 5, 71503 |
| Projekti saabumise kuupäev ja reg. nr | 20.06.2025, nr 9.3-1/25/5121-1 |

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitse nõuded koolidele” (edaspidi määrus nr 84)
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra taseme mõõtmise meetodid”
- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja müra taseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded”
- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad (edaspidi standard EVS-EN 12464-1:2021)
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017
- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest
- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes
- EVS 844:2022 Hoonete kütte projekteerimine
- EVS 840:2023 Juhised radonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes (edaspidi EVS 840:2023)

Terviseohutuse hinnang:

Ehte Humanitaargümnaasiumi ajutise moodulklasside hoone eelprojekt aadressil Ehte tn 9, Tallinn on läbi vaadatud järgmiste märkuste ja tähelepanekutega:

1. Klassiruumi valgustus dokumendis 1787025_PP_EL-3-01_v01_seletuskiri on 300 lx, standard EVS-EN 12464-1:2021 näeb ette, et klassiruumi valgustus on vähemalt 500 lx.
2. Vastavalt määrusele nr 84 § 6 lg 2 peavad kooliruumide seinad, uksed ja põrandad olema viimistletud mitteläikivaks ning olema kergesti hooldatavad ja vastupidavad.
3. Vastavalt määrusele nr 84 § 6 lg 5 peab ruumis, kus tegevus eeldab käte pesemist või kus käed õppetöö käigus määrduvad, saama sooja veega käsi pesta. Kätepesuvalamute juures peavad olema vahendid hügieeniliseks kätepesuks ja -kuivatamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5594 3258 eva.puhm@terviseamet.ee