

From: Aliis Kewai
Sent: 06 November 2023 14:41:24
To: Christina Vohla
Cc:
Subject: RE: Seoses puurkaevuga Taali metskond kinnistul

Tere,

Palusite esimesel võimalusel informatsiooni, kas puurkaev PRK0013267 paikneb Taali metskond 5 (56801:005:0277) kinnistul.

Te viidate oma kirjas Taali metskond 5 kinnistul paiknevale kaevule/augule, mis on kaaneta ja lintidega tähistatud. Antud kaev asub orienteeruvalt koordinaatidel XY6473400.83 539839.89 tuletõrje veevõtu tiigi ääres. Puurkaevu PRK0013267 asukohaks registris on märgitud koordinaadid 6473474, 539831.

Vastavalt Keskkonnaregistrisse kantud puurkaevu andmetele on esimeseks geoloogilise läbilõike kirjelduseks märgitud liiv 3,3 m ning esimeseks manteltoru sügavuseks on märgitud -0,5m kuni 31,1m. Lähtuvalt neist andmetest on puurkaev paigaldatud liivapinnasesse ning maapeale välja ulatuva manteltoruga.

Teie poolt viidatud lintidega tähistatud kaev/auk on rajatud turbapinnasesse, nii et esimeseks geoloogiliseks lõikeks ei saa kuidagi olla liiv.

Looduses olukorraga tutvudes selgus, et kaevul on põhi ca 1,5 m sügavusel ning puurkaevule iseloomulikku manteltoru ei tuvastatud.

Lähtuvalt eeltoodust on RMK seisukohal, et tegemist ei ole puurkaevuga. Tõenäoliselt on kaev rajatud seoses tuletõrje veevõtu tiigiga. RMK'l ei ole informatsiooni, kus täpsemalt võiks asuda puurkaev nr PRK0013267.

Lugupidamisega,
Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
Mob: +372 5303 1010
E-mail: aliis.kevvai@rmk.ee

From: Christina Vohla <Christina.Vohla@keskkonnaamet.ee>
Sent: Thursday, November 2, 2023 5:07 PM
To: Aliis Kevvai <aliis.kevvai@rmk.ee>
Subject: Seoses puurkaevuga Taali metskond kinnistul

Tere!

Seoses looduskasutuse osakonnast Liis Sinijärve poolt edastatud infole asub Maa-ameti kaardi järgi Taali metskond 5 kinnistul (56801:005:0277) puurkaev PRK0013267. Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) järgi annab andmebaas puurkaevu asukoha aadressiks Muraka tn 28, Sindi linn, kuid katastritunnuseks on metskonna kinnistu 56801:005:0277.

Paikvaatluse andmetel on Maa-ameti kaardil näidatud asukohas auk, mis on lintidega piiratud. Ei ole teada, kas seal sees on endiselt puurkaev. EELIS- e andmete järgi ei ole puurkaevu likvideeritud ega likvideeritav.

Palume selgitada, kas antud kohas asub puurkaev, kuna kaevu olemasolul on kaev kaitsmata pinnavee sissevoolule ja ohustab põhjaveekihti, mida kaev avab.

Vastavalt ehitusseadustiku § 128 on puurkaevu või -augu omanik või maaomanik kohustatud lammutama kasutamiskõlbmatu, põhjavee seisundile ohtliku või kasutusotstarbe kaotanud puurkaevu või -augu. Pädev asutus kooskõlastab puurkaevu või -augu lammutamise ehitusprojekti Keskkonnaametiga. Samuti tuleb puurkaevu või -augu lammutamise teatis esitada lisaks pädevale asutusele ka Keskkonnaametile. Seega puurkaev olemasolul tuleb see kas projekti alusel lammutada või projekti alusel ümber ehitada nõuetele vastavaks.

Palume infot esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

Christina Vohla

spetsialist

veeosakond | Keskkonnaamet

Roheline 64 | 80010 Pärnu

+ 372 5690 8272

www.keskkonnaamet.ee | www.kaitsealad.ee

[Keskkonnaamet Facebookis](#)

Keskkonnaamet on avaliku sektori atraktiivseim tööandja 2022

usaldusväärsus ♦ hoolivus ♦ koostöötahe ♦ tulemuslikkus