


Vaade 4



Sääre  
15906:001:0022

163

1

2

3

Demonteerida mastid  
koos keskpinge  
õhulliniga AS-35  
L(trass)=115 m

Puhkebaasi  
15906:001:0010

LK215598  
(1 kohaline, sokilil)

Toru 750N, Ø110,  
L=5 m

Demonteerida  
mastitajaam  
AJ9169

LK161509 mastil asendada  
sokilil liitumiskapiga LK215598

AXPK 4G240, MPL397936  
L(trass/varuga)=94/98

JK64251  
Kaabel MPL397930 kaevata lahli  
ja tõsta joetuskappi JK64251  
L(trass/varuga)=1/3 m

AXPK 4G70  
MPL397930

Sääremarja  
15906:001:0021

Rigitee 19110 km 6.82

Lille  
62401:001:2151

Projekt	Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4, Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond Etapp 3				Tellijä	Enefit Connect OÜ	
Joonise nr	Asendiplaani vaade 4				Joonise nr	LR7190, IP5503-1	
Projekteeris	Tõnu Heinmets	03.2023	+372 55634332	Mootkava	1:500		
Kontrollis				Stadium	Tööprojekt		
Projekti juht				Keel	Leht	Lehti	
				EST	3	5	

LEONHARD WEISS  
E-post estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12063348  
EL10665798-0001