



ETTEKIRJUTUS

Põlva

16.09.2019 nr 7.2-2.2/11008-1

Läbi vaadanud Põlgaste Tegevuskeskuse hoonega, aadressiga, Saia tee 2, Põlgaste, Kanepi vald, Põlva maakond, seotud haldusmenetluse materjalid ning arvestades Teie taotlustes olnud põhjendusi, Päästeameti Lõuna päästekeskus pikendab ja täpsustab riikliku tuleohutusjärelvalve ettekirjutuse nr 7.2-6.3/577 nõuet ning määrab uue täitmise tähtaja adressaadile, Kanepi Vald (77000186), järgnevalt:

Riikliku tuleohutusjärelvalve 08.03.2019. a ettekirjutus nr 7.2-6.2/577 nõue 3: Teostada piksekaitsesüsteemi kontroll, rikete ilmnemisel võtta kasutusele meetmed, et tagada tuleohutuspaigaldise nõuetekohane funktsioneerimine.

Alus: Tuleohutuse seadus § 31 ja § 32 lg 1.

Tuleohutuse seadus § 31 – Tuleohutuspaigaldise omanik peab tagama tuleohutusepaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse, korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust, omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

Tuleohutuse seadus § 32 lg 1 – Tuleohutuspaigaldis tuleb projekteerida ja paigaldada ning seda kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Vastavalt tehnilisele normile (EVS-EN 62305-3:2011 Piksekaitse osa 3 „Ehitistele tekitatavad füüsilised kahjustused ja oht elule“ jaotis nr 7 piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll) piksekaitset tuleb regulaarselt hooldaja ja kontrollida, et ta ei rikneks ning täidaks oma otstarvet. Piksekaitsesüsteemile kehtestatakse perioodilise hoolduse programm, mis sisaldab loeteluplaanikohastest protseduuridest. Kontrollimine hõlmab tehnilise dokumentatsiooni kontrolli, visuaalset kontrolli, katsetusi ja kontrolli akti koostamist. Piksekaitsesüsteemi hoolduse kirjeldusi tuleb säilitada koos piksekaitsesüsteemi projekti ja kontrolli aktidega. Piksekaitsesüsteemi peab hooldama regulaarselt selleks, et ta ei rikneks ning kontrollima ja iga kord, kui kaitstavas ehitises on tehtud mingi oluline muudatus või remont ning pärast iga teadaolevat välgulööki ehitise piksekaitsesüsteemile. Piksekaitsesüsteemi komponentidel on tendents kaotada aastatega oma efektiivsust, seda korrosiooni ning ilmastiku, mehhaaniliste jõudude ja välgulöökidest põhjustatud vigastuste tõttu. Seetõttu on vajalik piksekaitsesüsteemi vaatluste, kontrolli ja hoolduse õige ja nõuetekohane perioodilisus, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet. Võimaliku välgu tabamisel mittekorras piksekaitsesüsteemi võib pikselöök põhjustada tulekahjusid ning selle tõttu seatakse ohtu hoones viibivad inimesed. Regulaarse hoolduse ja kontrolliga (4 aastat) tagatakse, et kõik piksekaitsesüsteemi osad on heas seisundis ja võimelised täitma neile ettenähtud funktsioone.

Uus täitmise tähtaeg: 18.11.2019

Sunniraha hoiatus: kui ettekirjutust tähtjaks ei täideta, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adressaadi suhtes sunniraha 300 (kolmsada) eurot.

Kui haldusakti adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtjaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda ühele järgnevale Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB panga arvelduskontole nr EE891010220034796011, Swedbank panga arvelduskontole nr EE932200221023778606, või Luminor Bank AS panga arvelduskontole nr EE701700017001577198, maksekorraldusel on viitenumbriks **10266700005621** ja selgituseks: „Pölgaste Tegevuskeskuse 16.09.2019 a sunniraha”.

Vabatahtlikult tähtjaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lg 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada korduvalt.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn,) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu, tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Lõuna päästikeskus, Jaama 207, 50705 Tartu linn, Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile louna@rescue.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud täitmise tähtjast.

(allkirjastatud digitaalselt)

Pille Pluumo
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Lõuna päästikeskus

Saadetud digitaalselt allkirjastatuna: vald@kanepi.ee

+372 507 4079
pille.pluumo@rescue.ee