

From: "Eveli Vanamb" <Eveli.Vanamb@maaamet.ee>
Sent: 02/08/2024 14:50:57
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc: <info@elektrilevi.ee>
Subject: Kirja edastamine: Teavitus ohtlikust olukorrast (Taheva metskond 37)

Aadressilt eveli.vanamb@maaamet.ee ei saadeta teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)

Tere

Maa-ameti poole pöördus Elektrilevi OÜ teavitusega ohtlikust olukorrast Valga maakonnas Valga vallas Hargla külas asuval Taheva metskond 37 (katastritunnus 77901:004:0035) kinnisasjal.

Riigi kinnisvararegistri (<https://riigivara.fin.ee/kvr/>) kohaselt on Taheva metskond 37 kinnisasi riigivara, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Tulenevalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse § 5 lõikes 3 sätestatust edastame kirja Riigimetsa Majandamise Keskusele kui pädevale asutusele.

Lugupidamisega

Eveli Vanamb

juhataja | hoolduse büroo

5698 0575 | eveli.vanamb@maaamet.ee

Maa-amet

Mustamäe tee 51 | 10621 Tallinn | 665 0600

www.maaamet.ee

geoportaal.maaamet.ee



Suuname asjatundlikult maatoiminguid ning varustame ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.

From: no-reply@elektrilevi.ee <no-reply@elektrilevi.ee>

Sent: Friday, August 2, 2024 1:17 PM

To: MA Üldpost <Maa-amet.EVMaa-amet@maaamet.ee>

Subject: Teavitus ohtlikust olukorrast

Hea Maa-amet

Korralise võrgu ülevaatus käigus märkasime, et aadressil **Taheva metskond 37, Hargla k, Valga mk** (katastritunnus nr **77901:004:0035**) asub elektriliinide all metallaed, mis võib olla ohtlik inimesele ja varale.

Kui rikke korral (näiteks torm) kukub elektriliini juhe aiale, satub kogu aed pinge alla. Seetõttu on ohustatud aia lähedal viibivad inimesed ja loomad. Ohtlikuks maa-alaks loetakse 8 m aiaist.

Tekkinud ohuolukorra likvideerimiseks soovitame elektriliinide all olev metallist aia osa asendada elektrit mittejuhtivast materjalist aiaga (näiteks puit, plastik, kivi).

Õnnetuse korral on metallaia omanik osaliselt vastutav kõrgepinge õhuliini kaitsevööndis tekkivate kahjude eest. Kaitsevööndi ulatuse ja seal kehtivate kitsenduste kohta saab lähemalt lugeda elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused.

Lisainfot leiate meie [kodulehelt](#).

Heade soovidega
Elektrilevi

Elektrilevi OÜ

Veskiposti 2, 10138 Tallinn

Eraklientide teenindus: 777 1545 | info@elektrilevi.ee

Äriklientide teenindus: 777 1747 | ariklient@elektrilevi.ee

www.elektrilevi.ee

