



- Tingmärgid:
- Projekteeritud 110 kV õhuliini telgjoon
  - Proj. 110 kV õhuliini kaitsevöönd (kaitsevööndi laius 25+25 m liini teljest mõlemale poole)
  - Projekteeritud mastid
  - Katastriüksuste piirid
  - Kitsendus transport
  - Kitsendus vesi
  - Kitsendus maaparandus
  - Kitsendus keskkonna
  - Kitsendus muinsuskaitse
- Faasijuhe 242-AL1/39-ST1A (mehaaniline pinge 65N/mm<sup>2</sup> aasta keskmisel temperatuuril temperatuuril +80°C)

v02	27.06.24	Tingmärke täiendatud	J.Karin
Muudatus	Lehed	Kuupäev	Muudatuse sisu
			Projekteeris/Kuupäev J.Karin/24.05.2024
Objekt L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine			Kontrollis/Kuupäev
Joonise nimi 110 kV õhuliini L185 profiil lõigul mast nr 10Y - mast nr 16Y			Kooskõlastas
Projekti number KPL2306K1			Staadiumi Joonise number PP AS-6-01-002
Muudatus V02		Leht	Lehti
Mõõkava 1:2000/200		Formaati	