


- Märkused:
- Kaabli paigaldussügavus Transpordiametile kuuluva asfalteeritud sõidutee all min 1,5 m kaitsetoru pealt.
 - Kaabli min. paigaldussügavus riigitee muldenõlvast 1 m kaugusel on 1,2 m ja kaugemal kui 1 m on 1 m.
 - Kaabli min. paigaldussügavus kraavipõhjast 1 m.
 - Ristuva kaabli puhas vahe sidetrassist min. 0,5 m.

TÄHIS	HULK	MUUDATUS	MUUTJA		KUUPÄEV
 Tallinn, Laki tn. 13 EL10303995-0001 tel 6598970, email kh@energia-konsult.ee			Tellija Elektrilevi OÜ		Projekt nr. LC4911
KONTROLL. ... PROJEKT. T.R.SIITAN Faili nimi LC4911_TP_EL-4-01_asendiplaan			Töö nimi Liitumine madalpingel - Tammevase, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harju maakond		Joonise nr. EL-4-01
			Adress Tammevase, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harju maakond		Staad TP
			Joonise nimi Asendiplaan		Leht/Lehti 1/1
					Mõõtkava 1:800

