

Novewater OÜ
Suur-Sõjamäe 27c
11415 Tallinn

29.08.14 nr 16-1/14-1271-001

Järelepärimine

Toote nõuetele vastavuse seaduse (TNVS) § 50 lõike 5 punkti 1 kohaselt on Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) korrakitseorganiks Korrakaitseaduse (KorS) § 6 mõistes ja teostab riiklikku järelevalvet ehitusmaterjalidele- ja toodetele kehtestatud nõuete üle ning tulenevalt TNVS § 54 lõikest 1 võib kontrollida iga turule lastud toote ohutust ja nõuetele vastavust vajalikus ulatuses seni, kuni toode ei ole jõudnud lõpptarbijani, ka juhul kui toode on nõuetele vastavana ja ohutuna turule lastud.

TJA-le teadaolevalt tegeleb Novewater OÜ (edaspidi Tootja) tööstuslikult valmistatud septikute tootmisega. TJA-le on laekunud informatsioon seoses Tootja poolt toodetavate tööstuslikult valmistatavate septikute võimaliku nõuetele mittevastavusega. Asjaolude selgitamiseks oleme algatanud turujärelevalvemenetluse, mille käigus kontrollime toodetavate tööstuslikult valmistatud septikute vastavust kehtivatele nõuetele.

Haldusmenetluse seaduse § 38 lõike 1 kohaselt on haldusorganil õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist ning § 38 lõike 3 kohaselt on menetlusosalisele kohustus esitada haldusorganile menetlusosalisele teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid.

EhS § 3 lg 7⁴ kohaselt peab ehitises kasutatavate ehitustoodete puhul järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu (edaspidi EL) määruses nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ ning toote nõuetele vastavuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

Reovee väikepuhastite, täpsemalt tööstuslikult valmistatud septikute puhul kehtib harmoneeritud Euroopa Standard EVS-EN 12566-1 „Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 1: Tööstuslikult valmistatud septikud“. Standardi koosseksisteerimise periood teiste ehitustoote tehniliste kirjeldustega on lõppenud 01.12.2005 ning alates sellest on standardi järgimine kohustuslik.

EL määruses nr 305/2011 art. 4 p. 1 sätestatakse, et kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud standardiga või on vastavuses selle kohta välja antud Euroopa tehnilise hinnanguga, koostab tootja sellise toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni. Sama määruse art. 8 p. 2 kohaselt kinnitatakse nendele ehitustoodetele, mille kohta on tootja koostanud toimivusdeklaratsiooni ka CE-märgis, millega tootja märgib vastutuse võtmist selle eest, et ehitustoode vastab deklareeritud toimivusele ning õigusaktides sätestatud nõuetele. Art. 11 sätestab tootjate kohustused üksikasjalikumalt.

Standard EVS-EN 12566-1 lisa ZA kohaselt kuuluvad septikud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemi 3 alla ning EL määruse 305/2011 lisa V kohaselt tuleb sellisel juhul

toimivusdeklaratsiooni koostamiseks tootja poolt teostada tehase tootmisohje ning teavitatud katselabori poolt teostada tootetüübi kindlaksmääramine tüübikatsutuse (tootja poolt tehtud proovivõtu alusel), tüübiarvutuse, tabelis esitatud väärtuste või tootekirjeldusdokumentide alusel.

CE-märgise koostamisel tuleb juhinduda standardi EVS-EN 12566-1 punktist ZA.3, mis käsitleb CE-märgistusele esitatavaid nõudeid, muuhulgas oluliste toote toimivusomaduste (tabelist ZA.1) deklareerimine märgisel.

Arvestades eeltooduga palume Novewater OÜ-l hiljemalt 15.09.2014 esitada kõigi toodetavate septikute nõuetele vastavust tõendav dokumentatsioon (toimivusdeklaratsioonid, CE-märgiste näidised ning deklareeritud omaduste kindlaks määramist tõendavad katse-, mõõtmis- ja klassifitseerimisprotokollid ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määruse nr. 49 § 2 lg 1 kohased kasutus- ja paigaldusjuhendid.

KorS § 28 lg 1 alusel võib TJA ohu või korrarikkumise korral panna avaliku korra eest vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustuse ning hoiatada teda § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendite kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul. Ohu või korrarikkumise all tuleb mõista eriseadusest (EhS, TNVS) või nende alamaktidest tulenevate nõuete rikkumist või ohu tekitamist.

TNVS § 56 lg 2 kohaselt kuuluvad turujärelevalveasutuse meetmete alla muuhulgas näiteks ohtliku toote turult kõrvaldamine või selle turustamise keelamine ajaks, miks on vajalik toote ohutuse hindamiseks ja tagamiseks.

TNVS § 58 lg 5 kohaselt võib ettekirjutuse täitmata jätmise korral Tehnilise Järelevalve Amet rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras, rakendatava sunniraha ülemmäär on 10 000 eurot. Tehnilise Järelevalve Amet annab sunniraha vahetuks rakendamiseks asendustäitmise ja sunnirahaseaduse § 9 lg 1 alusel täitekorralduse ja edastab selle koos ettekirjutusega täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 11 ja § 23¹ alusel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale.

Käesoleva haldusmenetluse toiminguga mittenõustumisel on isikul õigus 30 päeva jooksul dokumendi saamise päevast arvates esitada vaie Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Lugupidamisega

Ahto Tuuling
Ehitus- ja elektriosakonna juhataja asetäitja

Sten Luide 667 2062
Sten.Luide@tja.ee