

Testraport

15.08.2014

Tootja: Novewater OÜ, Suur-Sõjamäe 27c, Tallinn

Toode: septik 3 m³

Mahuti materjal: Klaaskiuga tugevdatud komposiitmaterjal (klaasplast)

Septiku vastavuse kontroll vastavalt normile EN12566-1:2000/A1:2003

Üldmõõdud.

1. Korpuse mõõdud: 1100x3250 mm
2. Sisend- ja väljundtoru läbimõõt: 110 mm
3. Tühjendustoru läbimõõt- 400 mm

Veetihedus.

1. Mahuti täidetud veega, kontrollitud nii sisend ja väljundtorude liitekohad kui ka tõusutoru liitekohad. Lekked ei esine- test läbitud. Testi kestvus 24 h.



Mahutavus.

1. Mõõtmisel kasutati uut taadeldud veemõõdikut. Algnäit 022, lõppnäit 3066. Mahutavus 3044 liitrit.



Aivar Kirt
juhatuse liige



Novewater OÜ
Suur-Sõjamäe 27C
www.novewater.ee