

Lp Raivo Pihelgas Paraku tuleb EVS-EN 12566-1 tabel ZA.3 alusel nominaalmahu ja veekindluse katsed läbi viia teavitatud katselaboris, seega tootjapoolne test nende omaduste puhul ei ole asjakohane. Palume toimivusdeklaratsiooni märkida toote partii või seerianumber ning märkida toimivusdeklaratsioonis vaid hetkel toodetavate ja turustatavate septikute suuruste vahemik. Lisaks palume esitada ka hetkel toodetavate septiku suuruste kohta katseprotokollid, mis tõendavad toimivusdeklaratsiooni põhiomaduste tabelis toodud tulemusi. Katseprotokollid peavad olema ehitusliku käitumise, hüdraulilise tõhususe, nominaalmahu, veekindluse ja vastupidavuse osas olema väljastatud teavitatud katselabori poolt, muid omadusi võib tootja ise katsetada. Samas juhime tähelepanu, et tootjal ei ole kohustust kõiki neid omadusi deklareerida, EL määruse 305/2011 art. 6 p 3 alapunkt c) kohaselt peab olema deklareeritud vähemalt ühe põhiomaduse toimivus. Hüdraulilise tõhususe puhul ei pea standardi EVS-EN 12566-1 punkt 7.1.2 all oleva Tabel 1 kohaselt katsetama kõiki suursi, vaid piisab väikseimast ning ehitusliku käitumise osas piisab suurima katsetamisest. Jääme ootama Teie tagasisidet hiljemalt

14.05.2015 Lugupidamisega [IMAGE] Sten Luide Ehitus- ja elektriosakonna spetsialist 667 2062| sten.luide@tja.ee | www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet Sõle 23A 10614 Tallinn From: Raivo Pihelgas [mailto:raivo@novewater.ee] Sent: Tuesday, April 07, 2015 5:22 PM To: Sten Luide Subject: RE: septiku testraport Tere Sten Esitatud testid on tehtud tootja poolt nagu norm seda nõuab. Kolmanda osapoole testid esitasime eelnevalt. Terv Raivo Pihelgas From: Sten Luide [mailto:Sten.Luide@tja.ee] Sent: 07 April 2015 11:25 To: 'Raivo Pihelgas' Subject: RE: septiku testraport Tere Dokumendist ei ilmnenud mis katselabori poolt katsetused läbi viidi. Lugupidamisega image002Sten Luide Ehitus- ja elektriosakonna spetsialist 667 2062| sten.luide@tja.ee | www.tja.ee Tehnilise Järelevalve Amet Sõle 23A 10614 Tallinn From: Raivo Pihelgas [mailto:raivo@novewater.ee] Sent: Thursday, April 02, 2015 4:32 PM To: Sten Luide Subject: septiku testraport Tere Lgp Sten Luide Edastan tootjapoolse testraporti 3m3 septiku kohta. Eelnevalt oli see meie kolleegide poolt vist saatmata jäetud, kui edastati kolmanda osapoole raportid. Küsimuste korral vastan meeeldi. Ilusaid munadepühi soovides. Tervitades Raivo Pihelgas Novewater OÜ Tel 5067439