

Lp Aivar Kirt Täname dokumentide eest. Paluksime lisada toimivusdeklaratsiooni ka toote tüübi/partii/seerianumber ja/või tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, nagu määruse 305/2011 lisas III näidatud. Lisaks tekkis küsimus seoses esitatud CE-märgise näidisega, millelt on puudu märgistuse kinnitamise aasta kaks viimast numbrit. Lugupidamisega Sten Luide Ehitus- ja elektriosakonna spetsialist Tehnilise Järelevalve Amet Sõle 23A, 10614 Tallinn 667 2062 sten.luide@tja.ee www.tja.ee Kirjeldus: Kirjeldus: logo

Tehnilise Järelevalve Ametiga saab nüüdsest suhelda ka elektrooniliselt läbi e-teenuste keskkonna: <https://emoodul.tja.ee/> From: Novewater OÜ [<mailto:info@novewater.ee>] Sent: Monday, September 15, 2014 3:06 PM To: Sten Luide Cc: info@novewater.ee Subject: vastus järelepärimisele 16-1/14-1271-001 Lp. Sten Luide Edastame Teile vastuse järelepärimisele nr 16-1/14-1271-001. Lugupidamisega, Aivar Kirt Novewater OÜinlineAttachment_1 - inlineAttachment_1 - inlineAttachment_1.jpg