



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 19.09.2024 nr 5-2/4939-1

Meie 30.09.2024 nr 7.2-3.4/6057-1

**Kuressaare linnas Vallimaa tn 8 II
detailplaneeringu kooskõlastuse
andmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet kooskõlastab PlanS 133 lg 1 alusel Kompro OÜ poolt koostatud töö nr T – 2541 DP-24-008 Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Vallimaa tn 8 maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa.

Sõidukite parkimisel ehitise seinale lähemal, kui 4 meetrit rakenduvad erinõuded välisseinale, mis tuleb lahendada projekteerimises.

Päästeameti kooskõlastamine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toiminguid vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Margo Kubjas
Ohutusjärelvalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@rescue.ee