



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/25/5343-5

Hinnangu koostamise kuupäev: 29.08.2025

Hinnangu taotleja: Väike Päike Kesklinn OÜ, registrikood 16620822, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tuukri tn 11

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: Väike Päike Kesklinn OÜ, registrikood 16620822, Tallinn, Suve tn 5

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): päevane lapsehoiuteenus

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu:

- ☒ andmed hinnatavate ruumide, hoonete, maa-ala, ruumide ja hoonete sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ tehisvalgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ sisekliima parameetrite mõõtmise protokoll
- ☒ müra mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsioonisüsteemi mõõtmise protokoll
- ☒ riskianalüüs ja päevaplaan
- ☒ kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Väike Päike Kesklinn OÜ hakkab pakkuma 1,5 kuni 6-aastastele lastele lapsehoiuteenust aadressil Suve tn 5, Tallinn. Teenust pakutakse esmaspäevast reedeni kell 8.00-18.00.

Lapsehoiuteenust osutatakse hoone II korrusel asuvates mängu- ja magamisruumides nr 107A, nr 107B (vaba põrandapind kokku 48,02 m², 10 last + 2 täiskasvanut) ja wc-pesemisruumis nr 108; mängu- ja magamisruumides nr 109A, nr 109B (vaba põrandapind kokku 48,16 m², 10 last + 2 täiskasvanut) ja wc-pesemisruumis nr 110 ning mängu- ja magamisruumides nr 111A, nr 111B (vaba põrandapind kokku 48,5 m², 10 last + 2 täiskasvanut) ja wc-pesemisruumis nr 112. Samuti hoone III korrusel asuvates mängu- ja magamisruumides nr 205, nr 207A, nr 207B, nr 207C (vaba põrandapind kokku 68,98 m², 14 last + 3 täiskasvanut) ja wc-pesemisruumis nr 208. Lisaks on kasutusel hoone I korrusel asuvad garderoobid (nr 004-007) ning muusika- (nr 011) ja võimlemissaal (nr 012).

Esitatud tehisvalgustiheduse, ventilatsioonisüsteemide katsetamise ja mõõtmise ning müra mõõtmistulemused vastavad kehtestatud tervisekaitsenõuetele. Joogivee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele uuritud parameetrite osas.

Ruumid on tegevustele vastavalt sisustatud ja viimistletud. Ruumides on piisavalt vaba põrandapinda. Ruumides on loomulik valgustus ja sundventilatsioon.

Toitlustamine toimub päevakavale kehtestatud tervisekaitsenõuetele alusel.

Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid on paigutatud lukustatavatesse koristaja ruumidesse esimesel ja teisel korrusel.

Väike Päike Kesklinn OÜ taotleb teenuse osutamist korraga 44 lapsele koos 9 personaliliikmega. Ameti hinnangul vastavad ruumid planeeritud isikute arvu osas tervisekaitsenõuetele.

Juhime tähelepanu, et puuduvad andmed ruumide siseõhu keskmise radoonisisalduse kohta. Standardi EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“ punkti 8 kohaselt tuleb pärast hoone kasutuselevõttu esimesel talvel teha siseõhu radoonisisalduse kontrollmõõtmised esimesel korrusel. Täpsustame, et siseõhu radoonisisalduse mõõtmisi teostatakse ajavahemikus detsember – aprill, mõõtmisi võivad teostada ainult akrediteeritud võid pädevaks tunnistatud asutused ning aasta keskmise radoonisisalduse määramiseks peab mõõtmise kestvus olema vähemalt 2 kuud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Eva Puhm
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

55943258
eva.puhm@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.