



PÄÄSTEAMET

Anna Õuekallas
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 04.09.2023 nr 6-1/9183

Meie 19.09.2023 nr 7.2-3.1/6088-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks (Jüri alevik Aruküla
tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu ja
lähiala detailplaneering)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „(Jüri alevik Aruküla tee 57 ja Aruküla tee 57b kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje vesivarustus ei ole detailplaneeringus kirjeldatud.

Alus: SM määrus nr ja EVS 812-6

Selgitus:

Detailplaneeringust ei selgu, kust saadakse kustutusvesi planeeritava hoone jaoks ning mis selle kaugus on.

2. Tuleohutuskuja kirjeldamata detailplaneeringus.

Alus: SM määrus nr 17 § 22 lg 2.

3. Kirjeldamata Kems § 32 arvestamine planeeringu koostamisel.

Selgitus: Teadaolevalt kõrval kinnistule paigaldati mahuti, mis liigitus ohtlikuks ettevõtteks.

Märkusena:

SM määrus nr 17 pealkiri on ebakorrektn.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus