Proj. AJ13324
Alajaama kõrgus
0.00=95.40

AJ13324-AJ13326
Kbl. nr KPL215532
AHXAMK-W 3x120+35Cu
L_{trass}=1332m

Demonteeritav õhuliin koos mastidega
M1-M8-M2 L=~551m

Rek. M1-M5 õhuliin
AMKA3x70+95
L_{trass}=183m

Rek. M1-M5 õhuliin
AMKA3x70+95
L_{trass}=177m

AJ13324 -> 211122
Muhvida uus kaabel olemasoleva
KPL211122 kaabliga
AXALJ-TT 3x25+25
L_{trass}=4+302m

Demonteeritav õhuliin
koos mastidega
M1-M8-M2
L=~551m

Mastide vahele 0,4 kV
õhuliin, ühendada liinide
juhtmed.
AMKA3x70+95
L_{trass}=6m

Dem. AJ
Tänavaotsa
alajaam

Rek. M1-M5 õhuliin
AMKA3x70+95
L_{trass}=168m

LP11373

7m tee

7m tee

71601:001:0190
Tamme

71601:001:0090
Kasemäe

27202:001:0291
Riistapõllu

27202
Täna

1272148

:001:0291
õllu

1 2 3 4 5 6 7 8

N W E S

Tingmärgid asendiplaanil:

- Proj. keskpinge kaablitrass kaablikaitsetorus
- Proj. 0,4 kV kaablitrass kaablikaitsetorus 3tk
- Proj. 0,4 kV kaablitrass kaablikaitsetorus 2tk
- Proj. 0,4 kV kaablitrass kaablikaitsetorus 1tk
- Proj. 0,4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. kaablitrass kinnisel meetodil
- Proj. puurimiskaevik
- Proj. alajaam
- Proj. muhv
- Ol. olev 0,4kV õhuliin
- Ol. olev sidetrass
- Dem. õhuliin
- Haljasala taastamine ~13+12+26=51m²
- Kruuskatte taastus ~27m²
- Asfaltkatte taastamine ~72+77=149m²
- Pinnaskattega tee taastus ~15m²
- Katastriüksuse piir

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

SÕIDUTEE ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(enam, kui üks kaabel kaevikus ja torus)

HALJASALA ALL
mehhaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus)

Haljasala katte taastamine

Kruuskatte taastamine

Märkused:
1. Enefit Connect OÜ projekteerimisülesanne nr II1761.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut. ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust kaablitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
4. Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast ja ristmevälja joonistelt.
5. Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maaomanikega.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
7. Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
8. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 8389G, 09.08.2022)

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
plaanile kantud digitaalsed katastriüksuste piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihil PIIR esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed.

Tellija: Enefit Connect OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2 , Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 02.09.2022
Töö nimetus:	Kadrina-1013 investeering: Kadrina vald, Lääne-Viru maakond. II1761 Tööprojekt	MTR: TEL002388	Töö nr: 22-60
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Reg nr: 12688881	Joon nr: 010
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500 A1
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Triinu Koger (5674 3238)	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	