



Märkused:

- Enefit Connect OÜ projekteeerimisülesanne nr II1761.
- Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
- Enne ehitustööde algust kaabitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
- Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast ja ristmepäla joonistelt.
- Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maamanageriga.
- Pärast kaevetööd teostada endine olukord ning korraldada ehitusjalgade taastamine.
- Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
- Alusplaani on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 8389G, 09.08.2022).
- Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

plaanile kantud digitaalsed katastrüksuste piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihli PIIR esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Tellijä:	Enefit Connect OÜ	Address:	Päevallille 2-2, Ülenurme Tartu maakond, 61714	Kuupäev:	02.09.2022
Töö nimetus:	Kadrina-1013 investering, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, II/161. Tööprojekt	MTR:	12688881	Töö nr:	22-60
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Reg nr:	+372 5534119	Joon nr:	005
		Telefon:	jaanus@stromtec.ee	Mõõtka:	M1:500 A1
		e-mail:	jaanus@stromtec.ee		
		Projektseija:	Triinu Koger (5674 3238)		
		Kontrollis:	Jaanus Kaldjo		