


- Tingimärgid asendiplaanil:
- Proj. 0,4 kV kaabitrass kaabikaitsetorus
  - Proj. kaabitrass kinnisel meedil
  - Proj. liitumiskilp
  - Proj. puurimiskaevik
  - Proj. maandus
  - Oi. olev 0,4 kV ohuliin
  - Oi. olev 0,4 kV maakaabel
  - Oi. olev sidetrass
  - Oi. olev veetrass
  - Oi. olev drenaažitrass
  - Oi. olev jaotuskilp
  - Hajjasala taastamine ~13\*12+26=51m<sup>2</sup>
  - Kruuskatte taastus ~27m<sup>2</sup>
  - Ehitusjalgade taastamine ~72\*77=149m<sup>2</sup>
  - Pinnaskattega tee taastus ~15m<sup>2</sup>
  - Muinsuskaitseala
  - Katastrirakuse piir

Märkused:

- Enefit Connect OÜ projekteenimisülesanne nr 388315.
- Kaablite ja elektriseadmete paigaldamise järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirja.
- Enne ehitustööde algust kaabitrassi ja kilbi asukoht looduses maha märkida.
- Ristumised kommunikatsioonidega vt. seletuskirja.
- Kõik trassid, kilbid ning maanduskontuuri asukoht on kooskõlastatud maomanikuga.
- Pärast kaevetööd taastada endine olukord ning korraldada ehitusjälg.
- Pinnase tähtsuse arvestada hilisemat vajumist, tagasitõlget pinnas tihendada.
- Lähemal kui 2,0 m ristumiskohast teiste trassidega teostada kaevetööd käsitsi.
- Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaan (töö nr 7166G, 23.11.2021)

Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis  
plaanile kantud digitaalsed katastrirakused piirid saadud Maa-ametist 21.12.2021 kihil PIIR esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Tellijä:			Aadress:		Päevalli 2-2, Ülenurme	Kuupäev:	02.09.2022
Enefit Connect OÜ			MTR:	Tartumaa, 61714	Töö nr:	22-60	
			Reg nr:	TEL002388	Joon nr:	001	
			Telefon:	12688881			
Töö nimetus:	Kadrina-1013 investering, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, III.16.1 Tööprojekt		e-mail:	+372 5534119	Mõõtkava:		M1:500 A1
Joonise nimetus:	Asendiplaan		jaanus@stromtec.ee				
			Projekteerija:		Triinu Koger (5674 3238)		
			Kontrollis:		Jaanus Kalsoja		