



TERVISEAMET

Marge Jaasi-Mägi
Laanelille lasteae
marge.jaasi-magi@laanelill.edu.ee

Teie 02.05.2024 nr 12.5-1/24/4710-1

Meie 14.05.2024 nr 12.5-1/24/4710-5

Teavitust terviseohutuse hinnangu väljastamise kohta

Lugupeetud Marge Jaasi-Mägi

Lasteaed Laanelill (registrikood 77001866; asukoha aadress Pihlaka tee 34, 62107, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond; telefon (+372) 520 2908; e-post vald@kastre.ee, asutuse esindusõiguslik isik Marge Jaasi-Mägi) esitas 02.05.2024 terviseohutuse hinnangu väljastamise taotluse (nr 12.5-1/24/4710-1) koolieelsele lasteasutusele.

Taotlusele esitatud dokumentides ilmevad järgmised puudused:

1. Valgustiheduse mõõdistused ei ole teostatud akrediteeritud mõõdistaja poolt;
2. Ventilatsiooni tehnoseadmete müratase ei vasta kehtestatud nõuetele (10.09.2021, Majatehnik OÜ (EAK nr L242), Töö nr 444-21) järgmistes ruumides (tabel 1):

Tabel 1. 10.09.2021, Majatehnik OÜ (EAK nr L242), töö nr 444-21 väljavõte.

Ruumi nr	Arvutuslik müra tase L (DbA)	Lubatud müra tase (dB)
114 (suur saal)	37,3	30
205 (rühmaruum-magamisruum)	36,3	32
208 (rühmaruum)	39,1	32
210 (rühmaruum)	38,4	32
214 (rühmaruum-magamisruum)	32,8	32
215 (rühmaruum-magamisruum)	35,5	32
216 (rühmaruum)	38,9	32
223 (rühmaruum)	39,8	32
227 (rühmaruum-magamisruum)	37,1	32
305 (rühmaruum-magamisruum)	37,6	32
308 (rühmaruum)	39,2	32
310 (rühmaruum)	38,0	32
314 (rühmaruum-magamisruum)	40,1	32
315 (rühmaruum-magamisruum)	36,1	32
316 (rühmaruum)	37,6	32
323 (rühmaruum)	39,4	32
327 (rühmaruum-magamisruum)	37,4	32

Müratasemete arvutuslikud näitajad ei vasta dokumendis (töö nr 444-21) aluseks võetud standardi EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“ lubatud müratasemetega.

Ventilatsiooni tehnoseadmete müratasemete ületused on laste tervist ohustav ning terviseohutuse hinnangut ei väljastata enne, kui puudus on likvideeritud. Puuduse likvideerimisel esitada uus taotlus terviseohutuse hinnangu saamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

+372 5593 7141 liis.kukk@terviseamet.ee