



PÄÄSTEAMET

Kristo Peri
Riigi Kinnisvara AS
kristo.peri@rkas.ee

Teie: 03.10.2024

Meie: 22.08.2024 nr 7.2-4.3/6324-2

Tulekahjuasjaolud

Kinnitame, et Kiviõli linnas Turu 1 hoones toimus üheksakümnendatel tulekahju, kuid kuna arhiivimaterjalidest selle sündmuse kohta infot ei leitud, siis ei ole sündmuse toimumise täpne aeg teada. Toonase komandopealiku sõnul tekkis tulekahju vana elektripaigaldise ülekoormamise tõttu, sest korraga kasutati mitut elektrilist soojapuhurit. Süttimine toimus riietusruumis ning põlenguala hõlmas kaht ruumi – riietusruum ja saunaruum. Peamiselt põles laes olnud puitlaudis, kuid kahjustada sai ka elektrikilp ja juhtmestik. Tahmakahjustus tekkis mitmetes ruumides. Arvestades, et tulekahju kustutati kiiresti, siis peamiselt sai kahjustada siseviimistlus. Kandekonstruksioonid temperatuuri tõttu nähtavalt kahjustada ei saanud ning nendel esines vaid tahmakahjustus.

Hoone ehituskonstruksioonide tulekahjujärgsete uuringute kohta info puudub.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Sepajõe
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

57234366, tanel.sepajoe@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 339 1900 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585