

Indikaator MEF OÜ mõõtelabor
EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.numbriga L209
Riia 136b, Tartu 50411, tel. 7 390 194, info@indimef.ee

VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTMISED

mõõtearuanne nr. **24-032**

mõõtmised viidi läbi 12. veebruar 2024 a.

Rõngu Hooldekodu vana hoone
osaline rekonstrueerimine
Valga mnt. 9, Rõngu alevik, Elva vald,
Tartu maakond

Valgustustiheduse mõõtmised toimusid **12. veebruar 2024. a.** ajavahemikul kella 09.10 – 09.30, vastavalt Indikaator MEF OÜ mõõtemetoodikale IMM7-01.

Mõõdeti hoone üldvalgustust, joonisel MJ1 märgitud ruumides.

Mõõtmised on teostatud luksmeetriga CHAUVIN ARNOUX, tüüp C.A. 810, nr. 981004131, kalibreeritud 08.06.2022.

Mõõtmistulemused (mõõtearuandel ja plaanidel mõõtepunktid n) on saadud mõõtmisel mõõteprotokollis näidatud kõrgustel.

- Vastavalt määrusele „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded; Vastu võetud 03.04.2002 nr 58; RTL 2002, 49, 692; jõustumine 01.05.2002“ võib hinnata, et mõõtetulemused vastavad hetkel kehtivatele nõuetele.

Enn Magnus

Indikaator MEF OÜ juhataja