Truubi ots ø350 PL

**Edasi vt.
Leht 13**

39201: 001: 0446
Tähepõllu

39201: 001: 0251
Lepakopli

**Edasi vt.
Leht 15**

KP: PEØ160; 750N; L=15 m
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=9 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 750N; L=15 m
- sügavusel 1,0 m

ø400 PL 6.29 / 5.43–5.37

Truubi ots ø450 PL

NBI Ettevaatust,
elektrikaablid.

LK183290

KP: PEØ160; 1250N; L=65 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

Proj. 10 kV maakaabel:
KPL224460; AL 3x120 mm²
(AJ15066 - AJ15064)
L= 1204/1230 m (trass/kaabel)

KP: PEØ160; 750N; L=283 m
- sügavusel 1,0 m

Märjakaasiku–Kiduspe–Kõpu tee

kraav

LK214167

ø300 PL 6.88 / 6.38–6.37

*Ol.olev liiturmiskilp
LK214167*

ø500 PL 6.32 / 5.10–4.99

39201: 001: 3060
Lõuka

39201: 001: 2820
12138 Märjakaasiku–Kiduspe–Kõpu tee

132494LK

ø300 PL 6.36 / 5.65–5.61

Truubi ots ø350 PL

39201: 001: 2390
Rannamänni

39201: 001: 1570
Õnnela

39201: 001: 0252
Aastapõllu

N
W E
S

Projekt: **Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe haruliin) rekonstrueerimine I OSA** **Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond**			Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
Joonis: **Asendiplaan**			Joonise nr: **IP6545-K1-1**	
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Mikk Reiter** Tel. 5348 2352		
			Mõõtkava **1:500**	Leht 14 / Lehti 24
			Staadium **Tööprojekt**	