

KP: PEØ160; 750N; L=337 m
- sügavusel 1,0 m

KP: PEØ160; 1250N; L=18 m
- kinnisel meetodil
- sügavusel 1,0 m

Edasi vt.
Leht 9


Proj. 10 kV maakaabel:
KPL224461; AL 3x120 mm²
(AJ15069 - AJ15066)
L= 1416/1450 m (trass/kaabel)

KP: PEØ160; 750N; L=302 m
- sügavusel 1,0 m

Edasi vt.
Leht 11

Riigitee nr 12138
KM 5,23

39201:001:1560
Vana-Järva



Projekt:	Lauka-Kõpu 10 kV liini (Kiduspe harulinn) rekonstrueerimine I OSA Kiduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa maakond			Tellija:		Elektrilevi OÜ	
	Joonis:	Asendiplaan		Joonise nr:		IP6545-K1-1	
		Projekteeris		Mikk Reiter		Tel. 5348 2852	
DRAFTIT OÜ Reg. koost: 14231356 Kohustus: 04K12 Tütu Registreeritud info@draftit.ee				Mõõtkava		1:500 Leht	
				Staadium		Tööprojekt	
				10		24	