



PÄÄSTEAMET

Tori Vallavalitsus
tori@torivald.ee

Teie 26.05.2026 nr 6-2.1/1718

Meie 12.06.2026 nr 7.2-3.4/3717-2

**Oti tee, Tammiku tee, Taara tee,
Tõrukese tee, Nõmmeliivatee,
Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku
tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee kü ja
nende lähiala detailplaneeringu
tuleohutuse osa kooskõlastamisest
keeldumine**

Austatud Signe Rõngas

Päästeameti Lääne päästekeskus jätab kooskõlastamata AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud töö nr 24036DP3 Pärnu maakond, Tori vald, Kilksama küla, Oti tee, Tammiku tee, Taara tee, Tõrukese tee, Nõmmeliivatee, Nõmmevahe tee, Nõmme tee, Haaviku tee, Kaasiku tee, Kaasikukaare tee katastriüksuste ja nende lähiala detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmisel põhjusel:

1. Planeeringus on kirjeldatud tulekustutusvee tagamine kahe uue puurkaevu rajamisega tänu millele saab tagada hüdrantide jaoks vajaliku vooluhulga. Lahendus ei vasta siseministri 18. veebruari 2021. a määruse nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Päästeameti Lääne päästekeskuse kooskõlastamisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Tori Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Anastasia Sutt
inspektor
Lääne päästekeskus

+372 4447836
anastasia.sutt@paasteamet.ee

Lääne päästekeskus / A.H.Tammsaare pst 61 / 80010 Pärnu / laane@paasteamet.ee / registrikood 70000585