

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Osaühing Bitterbuild			Isiku- või registrikood 11291495
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Lüganuse alevik, Pargi tn, 46a	Sihtnumber 43301	Maakond Ida-Viru maakond
	Telefon 505 5054	e-post info@bitter.ee	
Kontaktisik	Nimi Marko Mõru		
	Telefon 5340 1353	e-post info@bitter.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Raja Jabara küla Lüganuse vald Ida-Viru maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 43701:002:0206	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 145 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

KLIENDI TEGEVUSED

1. Elektritoide näha ette Mõru-2:(Kohtla-Järve) alajaama fiidril F1 asuvast jaotuskilbist JK32040 (jaotuskilp asub kinnistute Mõru vkt 15 (43701:002:0384) ja Mõru vkt 16 (43701:002:0385) piiril).
2. Nimetatud olemasolevast jaotuskilbist näha ette uutele objektidele välja eraldi maakaabelliinid. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitatavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektrikaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektrikaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ ida piirkonna elektrivõrgu inseneri poole (Robert Peeling, tel. 53403020, Robert.Peeling@elektrilevi.ee).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi: Robert Peeling

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

+37253403020 | Robert.Peeling@elektrilevi.ee

Koostatud: 25.06.2024**Kehtib kuni:** 25.06.2026