



PÄÄSTEAMET

Raim Sarv
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
info@narva-joesuu.ee

Teie 14.03.2024 nr 24/7-1.2/15

Meie 10.04.2024 nr 7.2-3.3/1477-2

**Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas
asuva Nurme tn 68 kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamisest
keeldumine**

Austatud Raim Sarv

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel keeldub Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin kooskõlastamast OÜ Wesenberg (töö nr 69-0323) poolt koostatud Narva-Jõesuu linnas asuva Nurme tn 68 kinnistu detailplaneeringu järgmiste põhjustel:

Vastava planeeringu POS 1-le planeeritakse ridaelamu kõrgusega 12 meetrit ning tulepüsivusklass on TP3. Sellis hoonet vastavalt siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ lisale 2 ei ole lubatud ehitada.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Narva-Jõesuu Linnavalituses planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee