TINGMÄRGID

- Projekteeritud 750N kaitsetoru
- Projekteeritud 24kV maakaabel kaitsetorus (1W2)
- Olemasolev 0,4kV õhuliin
- Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge maakaabelliin
- Olemasolev kinnistupiir
- Demonteeritav keskpinge õhuliin
- Lahtise kaeviku ala
- Raieala

N W E S

Joonis 13

Vardi metskond 77
31701:001:2471

D160 750N KPL220575

Projekteeritud 24kV maakaabel
- *Nr: KPL220575 (HK2042 <-->M37)*
- *AHXAMK-W 3x50+35, L_{KAABEL}=786m, L_{TRASS}= 740m*
- *D160 750N, L_{TORU}=762m, L_{TRASS}= 740m*
- *Sügavus: min 1m*

Olemasolev alajaam AJ Sirle

M37

Mäeotsa
31701:001:2691

pinnas

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: IP6010.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 23-G444;
kuup.: 04.01.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis
3) Õhu- ja maakaabelliinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt. elektrilisel skeemil Joonis EL-02 ja EL-03).

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Asendiplaan	Joonise nr.	Mõõtkava / Leht
				EL-01	1:500 / A3 — 14/16
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Kohila -Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine	Muudatus	Kuupäev
Koostas	H. Turja				
Kontrollis	H. Turja				
Proj. kood	IP6010		Aadress: Kohila vald, Rapla maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD	
Töö nr.	23_3619			Salve 2a Tallinn 11612	
Kuupäev	04.01.2024		23_3619_TP_EL-01_ASEND_240104_HT	Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee	Elektritööde reg. nr.: EL10360030-0001