KAITSEMINISTEERIUM

Indrek Aps
TMV Green OÜ
indrek.aps@tmvpower.ee

Teie: 06.10.2026 nr

Meie: 12.11.2026 nr 12-1/26/249-4

Koopia:
Lüganuse Vallavalitsus
valitsus@lyganuse.ee

Vastuskiri

Lugupeetud hr Aps

Vastavalt Teie 06.10.2026 kirjas esitatud ettepanekule korraldasime TMV Green OÜ ja Kaitseministeeriumi vahel töökohtumise 26.10.2026. Arutasime kohtumisel TMV Greeni taotlusel Lüganuse valla poolt algatatud „Aidu ja Aidu-Liiva taastuvenergiapargi“ detailplaneeringut ja Aidu kaitsetööstuspargi koostoimimist.

Kaitseministeerium kinnitab, et on jätkuvalt valmis koostööks TMV Greeniga taastuvenergiapargi arenduse ja Aidu kaitsetööstuspargi arenduse elluviimisel.

Juhime tähelepanu, et Aidu kaitsetööstuspargi ala laiendamine lääne poole Uus-Kiviõli konveieri (43801:001:0131) ja Kohtla metskond 201 (43801:001:0132) katastriüksustele on kooskõlas kaitsetööstuspargi 2024. aastal algatatud riigi eriplaneeringu planeeringualaga. Samuti toonitame, et riigi eriplaneering on ülimuslik teiste planeeringuliikide suhtes.

Kaitsetööstuspargi naabrusesse rajatavate tuulikute vahemaa kaitsetööstuspargi piirdeaiast peab olema vähemalt 300 m (arvestades, et maksimaalne tuuliku tipukõrgus ei ole üle 300 m) pargi ohutuse ja julgeoleku tagamiseks. Eesmärk on tagada, et tuulik ei langeks ümberkukkumisel kaitsetööstuspargi rajatistele, hoonetele ega inimestele. Samuti on eesmärk vältida tuuliku tiivikulabadelt lenduvate jäätükkide kukkumist pargi rajatistele, hoonetele ega inimestele.

Kaitsetööstuspargis asuvate lõhkeainet sisaldavate hoonete ja tuulikute vahemaa peab mõningal juhul olema suurem kui 300 m, et minimeerida võimaliku plahvatuse korral mõjusid tuulikule. Seetõttu võiks TMV Green planeerida tuulikud kaitsetööstuspargi piirist siiski võimalikult kaugele, arvestades plaanitud tuuleala võimalusi.

Konkreetsed tuulikute asukohad tuleb detailplaneeringu edasises protsessis kooskõlastada Kaitseministeeriumiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Indrek Sirp
kaitsetööstuse arendamise erinõunik