

Liis Sindeva

From: Liis Sindeva
Sent: neljapäev, 26. mai 2022 16:50
To: 'Vladislav Kulkov'
Subject: RE: Järeldokumentatsioon ettekirjutusele

Tere

Seoses teie vastuskirjaga tekkisid mõned küsimused mida palun teil täpsustada.

Kirjutate vastuskirjas: „Tuletõrje torustikud olid paigaldatud kohe peale ettekirjutust, andmed me edastasime.“ Minule olete edastanud info, et on ostetud uued voolikud, kuid vastuskirjas kirjutate, et on paigaldatud torustik? Palun edastada vastav dokumentatsioon uue torustiku kohta. Kui mõtlete torustiku all voolikuid, siis olen varasemalt korduvalt selgitanud, et ainult uute voolikute ostmine ei ole piisav, sellega ei ole tagatud süsteemi korrasolek.

Operatiivkaardi kohta olen teile alates 2019. aastast edastanud juhendid ja selgitanud kuidas see elektrooniliselt täita või meile edastada meili teel. Seda saate ise teha. Portaali tuleb kanda täpselt samad andmed, mis on teil juba paberandjal olemas.

Saatke palun evakuatsioonivalgustuse kohta ka dokumentatsioon. Vastuskirjas mainisite, et lisate ka tööde vastuvõtu aktid ja täitedokumentatsiooni, kuid kirjaga olid kaasas ainult fotod. Kui edastate ka dokumentatsiooni saan ettekirjutuse p 2 täidetuks lugeda.

Kas ATS paigaldamise osas ei ole siiani ühtegi tegevust ette võetud? Kuna evakuatsioonivalgustuse paigaldamise kuupäev oleks olnud 12.12.2022, kuid tegite selle juba varem ära, siis ehk õnnestub mul pikendada ATS paigaldamise aega sellele kuupäevale. Palun järgige edaspidi ettekirjutuses toodud tähtaegu.

Palun täpsustusi veel järgmistele lausetele: „Me andsime üle kõik võtmed, et nad saaksid kiiresti evakueeruda.“ Üksed peavad olema võtmeta avatavad. Mis võtmed ja kellele on üle antud?

„Me paigaldasime klaasid kõikidele ustele, mis takistavad suitsu levikut liftišahtist.“ Kas see tähendab, et panite klaasid lifti eesruumi ustele? Klaaside paigaldamisega ei ole tagatud tuletõkkeseksioonide moodustamine.

Liis Sindeva
Ohutusjärelvalve büroo
inspektor
mob: +372 5304 3968
Liis.Sindeva@rescue.ee

PÄÄSTEAMET
Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>

From: Vladislav Kulkov <kulkovv54@gmail.com>
Sent: Friday, April 8, 2022 10:00 PM

To: Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>

Subject: Re: Järeldkontroll ettekirjutusele

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Liis, tere . Vastus 08-04-2022 Pelguranna 59

Lugupidamisega, Vladislav

ср, 30 мар. 2022 г. в 16:46, Liis Sindeva <Liis.Sindeva@rescue.ee>:

Tere

Palun hiljemalt **08.04.2022** tagasisidet järgmiste ettekirjutuste täitmise kohta:

1. Seada töökorda hoonesse paigaldatud voolikusüsteem. **Tähtaeg: 01.08.2020**
2. Varustada hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga (edaspidi ATS). **Tähtaeg: 31.12.2021.**
3. Koostada hoone kohta operatiivkaart. **Tähtaeg: 01.2021.** Saatsite varasemalt foto operatiivkaardist, kuid olen mitu korda selgitanud, et operatiivkaart tuleb esitada ka elektrooniliselt ja seda ei ole siiani laekunud.

Liis Sindeva

Ohutusjärelvalve büroo

inspektor

mob: +372 5304 3968

Liis.Sindeva@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>

OHUTUSE EESTVEDAJA