

Natalja Eppik

From: Natalja Eppik
Sent: 3. juuli 2019. a. 17:07
To: 'andrei tsatsasvili'
Subject: RE: Galerii seina tulepüsivuse vastavus

Tere Andrei

Olete õigesti aru saanud, et lisaks muule kuulub 13.11.2017 väljastatud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2191 p 4 nõude hulka galerii eraldamine omaette tuletõkkesektsiooniks.

Teie esitatud akti kohaselt olete kasutanud galerii eraldamiseks kipsplaate, mis ei täida tulekindluse nõudeid. Seinade ehitamisel kasutatud kivivill tuleb eraldada kahelt poolt materjaliga, mille tulepüsivusaeg on vähemalt 60 minutit.

Lugupidamisega

PÄÄSTEAMET

Ida päästkeskus

Natalja Eppik

ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor

mob: +372 5886 2375

tel: +372 357 6105

Vahtra 3 | 21003 Narva | Eesti

www.paasteamet.ee



From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>

Sent: Thursday, June 27, 2019 4:50 PM

To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>

Subject: Fwd: scan

Добрый день Natalja-

Отправляю Вам акт на выполненные работы который Вы просили на заделку галереи. Если я правильно понимаю то в предписании номер 7.2-6.4-2191 в пункте 4 эта галерея так же присутствует в одном из пунктов.

С уважением Чачашвили Андрей
58469477