



PÄÄSTEAMET

Heikki Salm  
Lääne-Nigula Vallavalitsus  
vv@laanenigula.ee

Teie: 27.11.2019 nr

Meie: 11.12.2019 nr 7.2-3.4/6726-5

## Lääne-Nigula valla üldplaneeringust

Austatud Heikki Salm

Päästeameti Lääne päästekeskus soovib esitada lisaettepaneku KSH aruande eelnõule. Lääne- Nigula valla kodulehel oleva Üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule laekunud ettepanekud ja valla seisukoht nende osas puudub Päästeameti Lääne Päästekeskuse 21.06.2019 nr 7.2-3.4/6726-3 ettepanek KSH koostamisel anda hinnang ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete osas lähtudes lisana saadetud juhendmaterjalist „Kemikaaliseaduse § 32 alusel maakasutuse planeerimine ja projekteerimine“.

Väljatöötamise kavatsuses (programm) tuleb riskide osas kajastada:

1. olemasolevad riskiallikad (käitised ja nende ohualad, üleujutusohhtlikud alad, ohtlikud teelõigud ning raudteed ja muud sõlmed, kiirgusohhtlikud objektid ja ohustatud alad) ja nende mõju hinnang olemasolevale ning sellega arvestamise põhjendus;
2. päästetöö toimimine piirkonnas ja selle mõju hinnang;
3. planeeritavad riskiallikad ja nende mõju hinnang planeeritavale ning kaitsemeetmed, mida rakendatakse ning kas programm näeb ette tekkida või muutuva õnnetuse riskialalüüsi.

Väljatöötamise kavatsuse (programmi) kohta seisukoha andmisel keskendub Päästeamet järgmistele punktidele:

1. kas see näeb ette olemasolevate riskiallikate kaardistamist ja nendest tuleneva mõju hinnangut planeeritavale;
2. juhul, kui planeeritav võib oluliselt muuta päästetöö toimepidevust piirkonnas, kas väljatöötamise kavatsus näeb ette tekkinud mõju hinnangut;
3. juhul, kui planeeritav tekitab ise olulise õnnetuse riski, kas väljatöötamise kavatsus näeb ette tekkiva või muutuva õnnetuse riskialalüüsi;
  - a. kui tegemist on uue suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte või olemasolevas muudatuste tegemise ning ohualasse planeerimisega, võib riskialalüüsi sisu sõltuda planeeringu liigist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelvalve büroo

nõunik

Lääne päästekeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@rescue.ee