



Vastavussertifikaat  
ET-0175-16



Lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määruses nr 49 „Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord” § 4 sätestatust kinnitatakse käesolevaga, et ehitustoode

## Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1

mille on turule lasknud

### Penosil Eesti OÜ

Suur-Paala tn 6, 13619 Tallinn, Harju maakond, EESTI

ja mis on toodetud

### Krimelte OÜ

Suur-Paala tn 10, 13619 Tallinn, Harju maakond, EESTI

on allutatud tootja poolt rakendatud tehase tootmisohjele ning tootja katsetab tehases võetud tootenäidiseid vastavalt ette kirjutatud katseplaanile. Inspecta Estonia OÜ on teostanud toote tüübikatsetuse ning tehase esmaülevaatuse ja tootmisohje hindamise ning teostab pidevalt tehase tootmisohje järelvalvet ja hindamist.

Käesolev sertifikaat tõendab, et kõik tootele esitatavad nõuded, mis on kirjas Inspecta Estonia OÜ juhendis

### QMW-826-17

on rakendatud ja toode vastab ülaltoodud juhendi nõuetele.

Sertifikaat on esmalt väljastatud **09.09.2016** ja kehtib kuni **08.09.2021**, kui toode on kooskõlas juhendi nõuetega või kui tehase tootmistingimusi või tootmisohjet ennast ei ole oluliselt muudetud. Sertifikaadi kehtivust saab kontrollida internetist aadressil [www.inspecta.com/et](http://www.inspecta.com/et). Sertifitseeritud toote klassifikatsioon ja kasutusulatus on toodud lisa 1.

German Vimb  
Vastavushindamise osakonna juhataja

Tallinn 28.08.2018



Inspecta Estonia OÜ  
Teaduspargi 8  
12618 Tallinn  
EESTI  
Tel. +372 659 9470  
[estonia@inspecta.com](mailto:estonia@inspecta.com)  
[www.inspecta.com/et](http://www.inspecta.com/et)



**Toode:** Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1.

Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1.

Toote detailne kirjeldus on toodud Krimelte OÜ tehnilises spetsifikatsioonis TTK-V01v3.

### Vuugitäite paigaldustingimused

Vuugi sügavus/vuugi täitesügavus	Vuugi laius/vuugitäite laius	Tulepüsivusklass
100/100	40/40	EI 45 – V – X – F – W 00 kuni W 40
100/100	30/30	
100/100	20/20	EI 60 – V – X – F – W 00 kuni W 20
100/100	10/10	
200/200	40/40	EI 120 – V – X – F – W 00 kuni W 40
200/200	30/30	
200/200	20/20	
200/200	10/10	EI 180 – V – X – F – W 00 kuni W 10

### Toote klassifikatsioon

Tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1 ja tuletõkkevaht PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1 klassifikatsioon kooskõlas standardi EN 13501-2:2016 nõuetega on olenevalt vuugi mõõtmetest ja vuugitäite paigaldustingimustest järgmine:

**(EI 45 - EI 180) – V – X – F – W 00 kuni W 40**

### Kasutusulatus

Antud klassifikatsioon kehtib järgnevate lõpprakenduste korral:

1. On lubatud kasutada vertikaalses seinas ja vertikaalses vuugis.
2. Sein võib olla betoonist, vahtbetoonist, plokkidest, tellistest, kusjuures seina paksus on  $\geq 100$  ja tihedus  $\geq 550\text{kg/m}^3$ .
3. Vuugi laiust on lubatud vähendada.
4. Vuugitaituvus on lubatud vastavalt eeltoodud tabelile.
5. Liikumisvõime  $\pm 7,5\%$ .

### Tähistus

Toode peab olema tähistatud. Tähistusel peab olema näidatud:

- tulepüsivusklass;
- sertifikaadi number;
- sertifikaadi väljaandja nimi;
- tootja nimi;
- valmistamise aasta;
- toote identifitseerimise number.

