

 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


JRK NR	KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÕLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÕLASTUSE SISU	KOOSKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1.	Telia Eesti AS	27.05.2024 Nr 38888444	Kooskõlastatud märkustega, vt kooskõlastusleht Allkirjastatud digitaalselt /Marina Prigask/	Digikonteiner K-Projekt AS	
2.	Elektrilevi OÜ	28.05.2024 Nr 1829409609	Kooskõlastatud tingimustel, vt kooskõlastusleht Allkirjastatud digitaalselt /Marge Kasenurm/	Digikonteiner K-Projekt AS	
3.	Enefit AS	28.05.2024 Nr 287	Kooskõlastatud tingimustel, vt kooskõlastusleht Allkirjastatud digitaalselt /Albina Aidõnbekova/	Digikonteiner K-Projekt AS	
4.	Elering AS	30.05.2024 Nr 12- 9/2024/346	Kooskõlastatud tingimustel, vt kooskõlastusleht Allkirjastatud digitaalselt /Erki Autalu/	Digikonteiner www.ehr.ee	

 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


5.	KÜ Kolde pst 96	20.06.2024	Tere Arvamus puudub. Ettepanekud - ca 7 päeva enne ehitustööde algust teavitada KÜ Kolde pst.96 juhatus kirjalikult e-mailile kolde96@outlook.com - peale tööde lõppemist palume taastada vastavalt nõuetele Kolde pst.96, Tallinn, kinnistu ala. Lugupidamisega Juhatus KÜ Kolde pst.96, Tallinn	e-kiri K-Projekt AS	
6.	AS Gaasivõrk	02.07.2024 Nr 3-7/873-24	Seisukoht tööprojekti osas vt lisatud kirjast Allkirjastatud digitaalselt /Tõnis Roosaar/	Digikonteiner K-Projekt AS	
7.	Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet	16.08.2024	Käesolevaga kinnitan, et võimaldame teha Kolde kollektoriga seotud ehitustöid kehtiva garantiiga objekti alal lähtuvalt kaevetööde eeskirjast. Parimat Toomas Haidak +372 55649 338 Ameti juhataja asetäitja Arendamise ja planeerimise vastutusala	e-kiri K-Projekt AS	

 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5, Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12 Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


			<b>EHR-i KOOSKÕLASTUSED:</b>		
1.	AS Utilitas Tallinn MAKSIM ANDRIJAŠKIN	29.05.2024	Nõustun tingimustega KOOSKÕLASTATUD, Kooskõlastuse nr. V_233; Tingimused: Märgitud töotsoonis AS Utilitas Tallinn kuuluvad võrgud puuduvad;	www.ehr.ee	
2.	Tallinna Linnaplaneerimise Amet VEIKO LÕPP	29.05.2024	Nõustun	www.ehr.ee	
3.	Elektrilevi OÜ MARGE KASENURM	30.05.2024	Nõustun	www.ehr.ee	
4.	Elering AS STINA RAUDSIK	30.05.2024	Nõustun tingimustega Edastan Elering AS kooskõlastuse nr 12- 9/2024/356. Kommentaarile lisatud fail info 356_Kolde kollektor.asice	Digikonteiner www.ehr.ee	
5.	Maa-amet KRISTI KIVIMAA	31.05.2024	Kooskõlastan tingimustega Ehitusloa taotlus on esitatud sademevee kollektori, torustiku, tiigi ja kraavi ning ühisveetorustiku ja gaasitorustiku rajamiseks. Ehitisregistrisse on lisatud	www.ehr.ee	

 <b>K   PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5, Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12 Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


			<p>K-Projekt AS koostatud tööprojekt „Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine, etapp B“ (töö nr 23094B). Projekti tellija on Tallinna Vesi Aktsiaselts.</p> <p>Projekti alas paikneb riigi omandis olev Merelahe tee 12 kinnisasi (tunnus 78408:804:0002), mille riigivara valitseja on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Kinnisasja lääneosale on projekteeritud veetorustik ja sademeveetrass. Kinnisasjalt likvideeritakse olemasolev kanalisatsioonitrass ning ette on nähtud sõidutee ab-katte taastamine.</p> <p>Maa-amet nõustub tööprojekti „Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine, etapp B“ (töö nr 23094B) lahendusega tingimusel, et</p>		
--	--	--	---	--	--

 Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• tööde teostamisel tuleb arvestada maaüksusel asuvate kitsendustega (nähtavad Maa-ameti kitsenduste kaardirakendusest) ja vajadusel hankida vajalikud kooskõlastused;</li> <li>• trasside asukoht on kooskõlastatud kõikide puudutatud asutuste ja isikutega;</li> <li>• tööde käigus ei kahjustata Karjaküla karjäär kinnisasja/ riigile kuuluvaid kinnisasju ning pärast tööde teostamist taastatakse maaüksusel heakord;</li> <li>• Maa-ametile ei kaasne maaüksustel teostatavate töödega seoses rahalisi ega muid kohustusi;</li> <li>• tehnovõrgu või rajatise rajamiseks, omamiseks, valdamiseks ja kõikide nimetatud tegevustega seonduvate tööde teostamiseks, on vajalik lahendada maakasutusõigus. Maa-ameti</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

 Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Adress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>

		<p>taotluse vormid on kättesaadavad Maa-ameti koduleheküljelt <a href="https://maaamet.ee/riigimaa-toimingud/kinnisvara-haldamine/riigimaa-servituudid-ja-ajutised-kasutused">https://maaamet.ee/riigimaa-toimingud/kinnisvara-haldamine/riigimaa-servituudid-ja-ajutised-kasutused</a>. Palume lisada kasutusala ruumiandmed piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi (PARI). Palume lisada PARI-s kasutusala ruumikuju jagamise all Maa-ametile (registrikood 70003098) volitus kasutusala vaatamise ja muutmise õiguste andmiseks ning edastada Maa-ametile PARI-sse kantud kasutusala ruumiandmete tunnus või jagamislink. Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda Maa-ameti maatoimingute osakonna kasutusõiguste ja maade arvestuse büroo poole.</p> <p>Maa-amet nõustub ehitusloa väljastamisega tingimusel, et ehitustöödega ei alustata enne, kui maakasutusõigus on seatud. Enne</p>		
--	--	---	--	--


 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5, Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12 Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>

			ehitusloa väljastamist palume veenduda, et kavandatud trassid ei paikne piirkonnas kus trasside rajamisel tekib vastuolu olemasoleva kitsendusega. Lisaks palume veenduda, et trasside asukoht on kooskõlastatud kõikide puudutatud asutuste ja isikutega. Maakasutusõiguse küsimus lahendatakse eraldiseisva menetlusega tingimusel, et trassi rajamine kavandatud asukohta on õiguslikult lubatud. Palume kaasata Maa-amet kasutusloa menetlusse. Lisaks selgitame, et Maa-amet ei nõustu kasutusloa väljastamisega enne kui maakasutusõigus on lahendatud.		
6.	Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet JAKO STEIN	03.06.2024	Nõustun	www.ehr.ee	
7.	Telia Eesti AS MARINA PRIGASK	05.06.2024	Nõustun tingimustega Projektiga haarataval alal paiknevad Telia Eesti AS-le mittekuuluvad sideehitised, kooskõlastada täiendavalt nende valdajaga.	www.ehr.ee	


 Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Adress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>

8.	Tallinna Linnaplaneerimise Amet ANDREI ORLOV	14.06.2024	Nõustun	www.ehr.ee	
9.	Põhja-Tallinna Valitsus JÜRI KOLLO	17.06.2024	Nõustun	www.ehr.ee	
10.	Tallinna Transpordiamet MARKO MERTENS	15.07.2024	Nõustun	www.ehr.ee	
11.	AS Gaasivõrk JEVGENIA IVLIJEVA	19.07.2024	Nõustun tingimustega Vastavalt seisukoha nr 3-7/873-24 02.07.2024 nõuetele	www.ehr.ee	
12.	Keskkonnaamet GERDA KIRS	23.07.2024	Kooskõlastan tingimustega Keskkonnaametil puudub juriidiline alus ehitusloa kooskõlastamiseks, anname vaid <b>arvamuse</b> , mis on toodud kirjas. Kommentaarile lisatud fail Ehitusloa taotlusest (Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosa).asice	Digikonteiner www.ehr.ee	




 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine</b>		
	Adress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5, Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12 Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


13.	AS Tallinna Vesi MARINA SIREL	31.07.2024 EHR/2434160-1	Arvamus märkustega, vt kooskõlastusleht Allkirjastatud digitaalselt /Marina Sirel/	Digikonteiner www.ehr.ee	
14.	Ringmajandus Põhja-Tallinn - Tallinna Strateegiakeskus, Linna ettevõtlusteenistus Ringmajanduse osakond, Põhja- Tallinna Linnaosa menetlus TRIIN IDA	08.08.2024	Nõustun tingimustega Juhime tähelepanu, et tööde teostamise piirkonnas võib esineda keskkonnareostus naftasaadustega (IPT Projektijuhtimine OÜ, Töö nr 23-11- 1845b). Pinnasetööde teostamisel tuleb jälgida pinnase omadusi organoleptiliselt (hinnata lõhna ja visuaalsuse alusel). Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat naftasaaduste reostust, tuleb teavitada sellest koheselt Tallinna Strateegiakeskuse spetsialisti (640 4137). Reostuskolde likvideerimiseni muu reostuse levikut soodustav tegevus peatada. Reostuse ilmnmisel tuleb läbi viia läbi reostusuuring reostuse ulatuse määramiseks. Vastavalt uuringu tulemustele, tuleb tuvastatud reostus	www.ehr.ee	

 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5, Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12 Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


			<p>likvideerida täes ulatuses ning pinnase seisukord, tulenevalt määratud sihtotstarbest, peab vastama keskkonnaministri 28.06.2019 määruses nr 26 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ kehtestatud piirarvudele. Keskkonnareostus tuleb likvideerida vastavat pädevust omava ettevõtte poolt ja keskkonnaspetsialisti järelevalve all. Kasutusloa taotlusele lisada dokumentatsioon, mis tõendab ehitamisel tekkinud jäätmete sh pinnase nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. Info teetööde kohta: Tööde teostamise ajal on ehitaja kohustus tagada jäätmeveoki ligipääs jäätmemahutitele. Informatsioon takistatud ligipääsu, teetööde ja tänavate sulgemise kohta tuleb saata e-postile <a href="mailto:operatiivinfo@keskkonnateenused.ee">operatiivinfo@keskkonnateenused.ee</a>. NB! Antud e-postile muud infot saata ei tohi.</p>		
--	--	--	--	--	--

 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku rekonstrueerimine</b>		
	Adress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5, Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12 Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>


15.	Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet RIINA ÖPIK	11.12.2024	Nõustun tingimustega Kooskõlastatud HA Ehitustööde ajal tagada kõrghaljastuse kaitse ja puude kasvutingimuste säilimine. Puude kaitsel juhendada standardis EVS 939-3:2020 ning Tallinna kaevetööde eeskirjas kirjeldatud nõuetest. Ehitustööde käigus likvideeritavatele puudele või puude võrade kärpimise vajadusel taotleda raie- ja hoolduslõikusluba Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametilt ( <a href="https://taotlen.tallinn.ee">https://taotlen.tallinn.ee</a> ). Hoolduslõikuse peab teostama arborist.	www.ehr.ee	
16.	Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet IRMA TAMMANN	13.12.2024	Nõustun tingimustega KEKO poolt kooskõlastatud 13.12.2024 (HA märkus 11.12.2024 - Riina Öpik) Välisruumi puudutavad muudatused, mis ei vasta ehitusloa saanud projektile, tuleb enne realiseerimist kooskõlastada Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga. (Muudatusprojekt palume esitada aadressil <a href="mailto:komprojekt@tallinnlv.ee">komprojekt@tallinnlv.ee</a> ).	www.ehr.ee	

 Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Adress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>

17.	Tallinna Linnaplaneerimise Amet KARMEN KROON	31.12.2024	Nõustun tingimustega Kooskõlastatud märkustega ehitusloale: Algatatud on Seewaldi valgala sademevee kollektori keskkonnamõju hindamise (KMH) menetlus. KMH algatati Seewaldi valgala uue kollektori ehitusprojekti koostamisele, eesmärgiga viia valgala kanalisatsioonisüsteem lahkvoolseks ning leida ühtne projektlahendus Seewaldi kollektori ning Mustjõe ja Pelgulinna valgalade sademevee puhastamiseks ja juhtimiseks Kopli lahte. KMH eesmärgiks on selgitada välja Seewaldi kollektori rajamisega kaasnevad võimalikud mõjud looduskeskkonnale, merre suunatava sademevee reostuskoormus, sademevee puhastamise võimalused ja võimalikud mõjud lahevee, sh Stroomi supluskohta vee, kvaliteedile, et vältida suublaks oleva Kopli lahe seisundi halvendamist. Ehitusprojekti kohaselt on projekteeritud lahkvoolse sademeveekanaliseerimise eesvooluks Kopli laht.	www.ehr.ee	
-----	---	------------	---	------------	--

 <b>K PROJEKT</b> Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Adress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etap B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>

			<p>Sademeveekanaliseerimise juhitava sademevee reostusnäitajate piirväärtused peavad vastama Keskkonnaministri 08.11.2019. määrusele nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused". Vastavalt määrusele (§ 7 lg 1) tohib sademeveelaskme kaudu suublasse juhtida sademevett, mille saasteainesisaldus ei ületa nimetatud määruse lisas 1 sätestatud piirväärtusi, mis kehtivad reoveekogumisala kohta, mille koormus on 2000–9999 ie, välja arvatud heljumisisaldus, mis ei tohi ületada 40 mg/l, ja naftasaaduste sisaldus, mis ei tohi ületada 5 mg/l. Sademevee väljalasul merre on seadusejärgne seirekohustus. Seirepunktiks on väljalasutoru ots tiiki –</p>		
--	--	--	--	--	--

 Ahtri tn 6a Tallinn10151 kprojekt@kprojekt.ee	Projekti nimetus: <b>Kolde pst sademeveekollektori ja veetorustiku          rekonstrueerimine</b>		
	Aadress: <b>Kolde pst 79//94a//T4, Merimetsa tee T4, Pelguranna tnT4//T5,          Pelgurand, Paldiski mnt 92, Merelahe tn 12          Põhja -Tallinna LO ja Haabersti LO Tallinn</b>		
Projektijuht, vastutav isik: <b>M. Ütt</b>	Dokumendi nimetus: <b>Etapp B. Kooskõlastuste koondtabel</b>		
Koostaja: <b>M. Ütt</b>	Töö nr: <b>23094B</b>	Staadium: <b>Tööprojekt</b>	Dokumendi tähis: <b>AA-2-01</b>

			<p>K2VL-1B. Kui seireandmed ületavad määrukses sätestatud piirväärtusi tuleb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuvastada reostusallikad, need likvideerida.</li> <li>2. Piirväärtuste jätkuva ületamise korral väljalask merre sulgeda ja suunata sademevesi ühisvoolsesse kanalisatsiooni.</li> <li>3. Punkti 2 rakendumisel alustada Seewaldi valgala põhilahenduses kavandatud pumpla ja survetorustike rajamist (pärast KMH valmimist – arvestades KMH hinnangus toodut, ehitusprojekti koostamist ja vajalike lubade saamist).</li> </ol>		
--	--	--	---	--	--